

3105_045_04 Podlesí

Podklady

- Nebyl obdržěn Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Podlesí (540 m.n.m) je místní částí Starého Města pod Landštejnem. V místní části je trvale hlášeno 10 obyvatel (rok 2001), je zde 11 rekreačních objektů. Místní část se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.

Vodovod

Místní část Podlesí nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je nedostatečné, kvalita vody je nevyhovující z hlediska obsahu Fe a Mn.

V místní části není přírodní zdroj požární vody, protéká zde Podleský potok.

Obec má záměr vybudovat vodovod v této místní části z důvodu nedostatečného množství vody v domovních studních a její nevyhovující kvality.

Dle VaK J.Čechy a.s. je zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu navrhován SKV Landštejn. Napojení by bylo provedeno na přívodní řad DN 150 pro Novou Bystřici.

Trasa zásobního řadu DN 100 - Podlesí, Dobrotín, Veclov, Návary. Délka řadu v trase SKV Landštejn – Podlesí je 475 m, Podlesí – Dobrotín 1050 m, Dobrotín – Veclov 1900 m, Veclov – Návary 1220 m.

Rozvodné řady DN 100 a 80 v místní části Podlesí jsou navrženy v délce 1000 m.

Kanalizace

Místní část Podlesí nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a na ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

S ohledem na velikost obce (10 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.