

**3105\_022\_02 Děbolín****Podklady**

- Osobní jednání na MÚ Jindřichův Hradec, pan Krampera
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Schválený „Plán financování a realizace obnovy VH majetku na období 2009-2018“
- Vybrané údaje z Majetkové a provozní evidence 2005-2009

Děbolín je místní částí města J.Hradec. K 1.1. 2010 je v Děbolíně hlášeno 219 trvale bydlících obyvatel. Průměrná nadmořská výška: 510 m n. m. Město předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel. Provozovatel předpokládá mírný pokles ve spotřebě vody na obyvatele.

**Vodovod**

K 1.1.2010 je v Děbolíně délka rozvodné sítě přibližně 3,25 km, připojeno 203 obyvatel, 83 přípojek.

Zdrojem vody je skupinový vodovod Pleše – Hradec. Do VDJ Pleše je dopravována voda z Vodárenské soustavy JČ a z ÚV Bukovsko. V jeho akumulaci je přiváděná voda smíchána a odtud čerpána do VDJ Děbolín. Z vodojemu Děbolín je voda gravitačně dopravována do J.Hradce. Na tento řad je přes odbočku napojen i rozvodný řad v Děbolíně. Rozvodná síť je částečně zokruhovaná a spojena do jednoho tlakového pásma.

Zdrojem požární vody jsou návesní rybníky a hydranty osazené na vodovodní síti.

Přívodní řad z Děbolína do obce Velký Ratmírov byl odstaven, slouží pouze jeho krátký úsek až k železniční stanici.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Na roky 2010-15 není na vodovodní síti naplánována realizace žádného významného projektu. Drobnější akcí bude pravděpodobně oprava vodovodu k vlakové zastávce. Průběžná obnova (opravy) se předpokládá pouze v malé míře, např. pravidelná výměna nefunkčních vodovodních šoupat a hydrantů apod. Systém zásobování pitnou vodou se nebude zásadně měnit ani v budoucnosti. Krátký úsek původního přívodního řadu do Velkého Ratmírova vyžaduje obnovu.

Pro zásobení skupiny obcí Matná, Ratiboř, Roseč, Stajka, Polště, Hatín a výhledově Vydří a Polínko se navrhuje vybudování samostatného vodojemu Děbolín o objemu 1000 m<sup>3</sup> (nad stávajícím VDJ) pro nově vzniklý skupinový vodovod a vyřazení AT stanice Matná, variantně posílení ČS Matná.

Provozovatel vodovodu navrhuje tento záměr lépe posoudit a případně přehodnotit.

## Kanalizace

V obci Děbolín je vybudována pouze dešťová kanalizace. Kanalizace byla vybudována v letech 1950 – 1980. Jedná se o dva sběrače v dimenzi DN 400, materiál beton. Každý z obou sběračů je zaústěn do vodoteče protékající obcí.

Do této kanalizace ale někteří obyvatelé vypouštějí odpadní vody předčištěné v septicích. Obyvatelé nepřipojení na kanalizaci mají vyvážecí jímky se svozem na ČOV. U několika málo objektů v obci byly nově zbudovány domovní ČOV.

\*\*\*\*\*

Stávající systém odkanalizování je nevyhovující. V územním plánu J. Hradce (zpracovatel Ateliér Botič, Praha, 1998) bylo navrženo zřízení kanalizace a ČOV.

Odvádění a čištění odpadních vod lze řešit dvěma způsoby. Jako první způsob je možno v obci vybudovat kompletní novou splaškovou kanalizační síť o celkové délce cca 2,5 km a napojením na ČOV (250-300EO), nebo přes PSK a výtlačný řad napojení na kanalizační síť města J.Hradec. V současnosti je vypracována projektová dokumentace pro územní řízení pro variantu místní ČOV, územní řízení probíhá (červen 2012).

Po vybudování nové kanalizace by stávající kanalizace byla nadále využita pouze pro odvod dešťových vod.

Provozovatelem dešťové kanalizace je Město J.Hradec..