

## 3105\_027\_01 Kaproun

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Kaproun (690 m.n.m) je místní částí obce Kunžak. V místní části je trvale hlášeno 6 obyvatel (rok 2001). Obec nepředpokládá v budoucnosti zvýšení počtu trvalých obyvatel. V místní části je velké množství objektů určeno k rekreaci (80 rekreantů).

Místní část se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.

### Vodovod

Místní část Kaproun nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, její kvalita je vyhovující.

Zdrojem požární vody jsou návesní rybníky.

\*\*\*\*\*

Obec má záměr vybudovat vodovod v této místní části.

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

### Kanalizace

Místní část Kaproun nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Obyvatelé využívají k předčištění odpadních vod septiky, z nichž vody odtékají do vod povrchových (40 %) a nebo se vsakují (50 %). 10 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách se svozem na ČOV.

\*\*\*\*\*

Obec má záměr vybudovat kanalizaci v této místní části.

S ohledem na velikost obce (6 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod a přebudování starých septiků na septiky dvoukomorové s dočištěním.