

3105_048_02 Vlčice**Podklady**

- Osobní jednání na OÚ Střížovice - pan Vítek
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Statistické hlášení odběru podzemní vody
- Studie kanalizace a čištění odpadních vod Střížovice (VaK JČ, a.s. Č. Budějovice)
- Kanalizace a ČOV Střížovice - projektová dokumentace a stavební řízení (VaK JČ, a.s. Č. Budějovice)
- Výměr poplatku za odběr podzemních vod
- Účetnictví - poplatky za vodné a stočné r.2002
- Kolaudační rozhodnutí ČOV Střížovice a povolení k vypouštění odpadních vod (ŽP 4513/5588 vod/02 – 532 M)

Vlčice (530 m.n.m) jsou místní částí obce Střížovice. V místní části je trvale hlášeno 479 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu obyvatel i rekreantů.

Vodovod

Místní část Vlčice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod je ve Vlčicích napojeno 457 trvale a 27 z přechodně bydlicích obyvatel, což zahrnuje většinu ze všech obyvatel Vlčic.

Vlčice odebírají vodu z vodovodu Střížovice (viz Střížovice). Je vybudován zásobní řad z obce Střížovice a dále rozvodné řady s přípojkami. Zásobní řad i všechny rozvodné řady jsou z IPE 80 v celkové délce 1340 m. Vodovodní síť pochází z roku 1974.

Přípojek je v obci 34 v různých dimenzích. Jejich celková délka je cca 1300 m.

Technický stav vodovodu je dobrý, nevyžadující rekonstrukci.

Obec má požární návesní nádrž o ploše 4500 m².

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Střížovice.

Obec v současnosti neuvažuje o žádných investicích do vodovodu kromě běžné údržby a oprav.

Navrhuje se prodloužení vodovodního řadou do oblasti nové zástavby, jedná se o 300 m řadu DN 80.

Kanalizace

V obci je vybudovaná jednotná kanalizační síť. Na kanalizaci je připojeno 395 trvale bydlicích obyvatel. Ostatní trvale bydlicí a všichni přechodně bydlicí obyvatelé likvidují odpadní vody

nezjištěným způsobem. Údajně mají septiky se vsakováním nebo s odtokem do povrchových vod. V místní části Vlčice je vybudována ČOV. Na ČOV jsou napojeni všichni obyvatelé připojení na kanalizaci.

Technologie ČOV: Ručně stírané česle - horizontální lapač písku - aktivační nádrž - dosazovací nádrž. ČOV má vlastní kalové hospodářství. ČOV má kapacitu 550 EO. ČOV byla v roce 2002 zrekonstruována. Obec má platné kolaudační rozhodnutí pro rekonstruovanou ČOV.

Recipientem pro vyčištěné odpadní vody je Hamerský potok (ČHP 1-07-03-042). Povolení k vypouštění odpadních vod je platné do roku 2012.

Odkanalizovaná je část místní části Vlčice. Jedná se o bytové domy v jižní části. Stará část obce není odkanalizována. Kanalizační sběrače jsou z PVC DN 300 v délce 1800 m a PVC DN 200 v délce 100 m. Tato kanalizace pochází z roku 2000.

Odpadní vody jsou přivedeny na čerpací stanici (z roku 1999) a jsou čerpány na ČOV výtlačným řadem PVC 110 v délce 73 m (z roku 1999).

Na ČOV je dále připojen průmyslový podnik Obal Rozkoš Střížovice (viz Střížovice).

Majitelem a provozovatelem ČOV Vlčice je obec (Střížovice).

V územním plánu obce je zahrnuto odkanalizování staré části Vlčic a nových stavebních parcel s následným napojením na stávající ČOV. Jedná se o cca 1,4 km kanalizačních sběračů. Investice by měla být realizována nejpozději do roku 2010. V roce 2006 obec hodlá požádat o přidělení státní dotace. Při napojení Střížovic na ČOV je nutná intenzifikace o 300 EO (podle RPI).