

## A. NÁZEV OBCE

| Olšovice              |             |
|-----------------------|-------------|
| Kód části obce PRVKÚK | 3109_028_00 |
| Název obce            | Olšovice    |
| Kód ČISOB             | 537365      |
| Číslo ORP             | 3109        |
| Název ORP             | Prachatic   |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Olšovice se nachází 18 km severovýchodně od Prachatic. V obci je trvale hlášeno 48 obyvatel a je využívána i rekreačně.

### B.2 Demografický vývoj

| Olšovice                    |                |          |          |                            |            |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|------------|
| obyvatelé                   | počet obyvatel |          |          | počet připojených obyvatel |            |
|                             | rok 2015       | rok 2020 | rok 2025 | vodovod                    | kanalizace |
| trvale bydlící              | 52             | 48       | 57       | 0                          | 48         |
| přechodně bydlící/rekreanti | 11             | 11       | 11       | 0                          | 11         |
| celkem                      | 63             | 59       | 68       | 0                          | 59         |

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

### C.1 Stávající stav

V obci Olšovice není vybudován vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni se svých vlastních studní.

### C.2 Návrhový stav

Vzhledem k vysychání zdrojů individuálního zásobení a s tím související nedostatek pitné vody, se obec rozhodla o napojení obce na VSJČ a vybudování vodovodu v obci. Přívodní řad v délce cca 650 m bude veden podél místní komunikace a napojí se přes VDJ o kapacitě 25 m<sup>3</sup>. Napojení na VSJČ bude z ČS Hlavatce do VDJ Horánek – Netolice. Délka příváděcího řadu je 380,76 m potrubí PE100RC d63 PN 16, délka rozvodných řadů je 1427,56 m potrubí PE100RC d63 PN 10. Předpokládané náklady 15,89 mil. Kč s DPH (13,13 mil. Kč bez DPH – 1,59 mil. přívodní řad; 7,78 mil. rozvodné řady; 0,52 mil. měrná šachta; 2,44 mil. vodojem; 0,8 mil. technologická část)

### Výhled

není

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou, balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrž, vodní tok, cisterna

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

V obci je vybudována jednotná kanalizace. Jedná se převážně o dešťovou kanalizaci, do které je přiváděna jen část odpadní vody z cca 10 domovních septiků. Kanalizace je provedena z betonových trub o průměru DN 300 – 400 a ústí do Pištínského potoka č.h.p.1-06-03-046. Asi 80 % odpadních vod je předčišťováno v domovních septicích.

### **D.2 Návrhový stav**

Ve výhledu bude v obci vybudována nová ČOV o kapacitě cca 50 EO. ČOV bude postavena na východ od obce. Stávající betonové potrubí bude postupně vyměněno za potrubí nové z PVC DN 300 a doplněno novými řady v délce cca 0,3 km.

### **Výhled**

není