

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Hláška
Kód části obce PRVKÚK	3109_028_01
Název obce	Olšovice
Kód ČISOB	537365
Číslo ORP	3109
Název ORP	Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Hláška je místní částí obce Olšovice a nachází se 1 km severně od této obce a je zde trvale hlášeno 9 obyvatel a je využívána i rekreačně.

B.2 Demografický vývoj

Hláška					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	6	9	14	0	9
přechodně bydlící/rekreanti	4	4	5	0	4
celkem	10	13	19	0	13

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

V místní části Hláška není vybudován vodovod. Trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody je vyhovující.

C.2 Návrhový stav

Do vybudování vodovodu předpokládáme zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhled

Po vybudování vodovodu v obci Olšovice je v plánu napojit na vodovod i tuto místní část. Tato akce bude dopřesněna po zpracování PD.

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrž

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V místní části Hláska je vybudována kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny individuálně (DČOV, vícekomorový septik, bezodtoká jímka).

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umísťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není