

3114_023_03 Hrdlořezy

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady předané 1.JVS a.s.

Hrdlořezy (465 – 475 m.n.m.) jsou místní částí obce Suchdol nad Lužnicí, od které leží cca 2km jižně. V místní části je trvale hlášeno 130 obyvatel (rok 2001).

Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Obec Hrdlořezy má vybudovaný vodovod, na který je v současnosti napojeno 120 obyvatel (cca 95%).

Zdrojem vody je vodovodní systém v Suchdole nad Lužnicí, na který je připojen přívodní řad pro obec Hrdlořezy. Vodovodních přípojek je v obci 62 o délce cca 0,7km. Celková vodovodní síť je dlouhá cca 5,2km, materiál převážně IPE, profil 63, 110. Část sítě byla dobudována v roce 2003. Zdrojem požární vody jsou přilehlé rybníky.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a. s..

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu je navrhováno rozšíření rozvodné vodovodní sítě.

Navrhuje se i prodloužení vodovodu přes místní část Hrdlořezy do obce Dvory nad Lužnicí a obce Halámky.

Ve výhledu se uvažuje také o výstavbě vodovodu ÚV Hamr - České Velenice. Tímto by vznikla možnost zásobení této místní části přes úpravnu vody Hamr.

Kanalizace

Místní část Hrdlořezy nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV a na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny z části kanalizací BET DN 400 a z části systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Navrhuje se vybudovat v místní části Hrdlořezy kompletní splaškovou kanalizační síť o celkové délce cca 1550 m DN 250 - 300. Tuto síť svést do čerpací stanice a odtud vést výtlačkem cca 2000 m do Suchdola nad Lužnicí. Zde se napojí na městskou kanalizaci a následně na ČOV Suchdol nad Lužnicí.

Stávající systém odvodu dešťových vod zůstane zachován.