

---

# VĚSTNÍK

## JIHOČESKÉHO KRAJE

---

**Částka 3**

**Rozesláno 14.6.2002**

**Ročník 2**

---

Obsah:

1. Nařízení kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
2. Nařízení kraje č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
3. Nařízení kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší množství osob

---

Vydavatel a redakce: Jihočeský kraj - Krajský úřad, 370 76 České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, tel: 386 720 111

Tisk: ČESKÁ POŠTA, s.p., Nemanická 16, 370 02 České Budějovice, tel.: 387 010 370

Vychází podle potřeby. Expeduje se podle rozdělovníku Krajského úřadu Jihočeského kraje.

## **NAŘÍZENÍ KRAJE č. 1/2002,**

### **kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Rada Jihočeského kraje vydává, podle § 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

#### **ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení**

##### **Článek 1**

(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (podnikajících fyzických osob) k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

(2) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely tohoto nařízení rozumí období:

- a) sklizně píce, obilovin, slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování; je vymezena zahájením hlavních přípravných prací spojených se sklizní a ukončena skladováním;
- b) provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lese<sup>1)</sup> a využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům v období sucha; za období sucha<sup>2)</sup> se pro účely tohoto nařízení považuje období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku;
- c) mimořádných klimatických podmínek.

#### **ČÁST DRUHÁ**

**Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a povinností fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob**

##### **Článek 2**

**Sklizeň píce, obilovin, slámy a úsušků (dále jen „materiálů“), jejich posklizňové úpravy a skladování**

(1) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny v období před zahájením sklizně:

---

<sup>1)</sup> ) § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zn. pozd. předp., § 1 odst. 2 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zn. pozd. předpisů,

<sup>2)</sup> ) § 32 odst.2, zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

- a) prověřit technický stav strojů a zařízení, včetně kontroly vybavení přenosnými hasicími přístroji; pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci s hořlavým materiálem (stohy, sklady apod.) pouze jsou-li opatřeny funkčním lapačem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale zabudovaným lapačem jisker nebo o stroje s přepínanými motory;
- b) vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklizeň obilí a pícnin jedním nebo několika hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně 6 kg;
- c) ověřit zda stroje a zařízení jsou používány v souladu s průvodní dokumentací stanovenou výrobcem; zajistit, aby osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto strojů a zařízení, byly s těmito předpisy prokazatelně seznámeny;
- d) provést kontrolu stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracovávání materiálu a odstranit zjištěné závady; při této kontrole se zaměřit zejména na zamezení zatékání dešťové vody do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvodů, na vybavení přenosnými hasicími přístroji, označení příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření, zákaz vstupu s otevřeným ohněm apod.), na možnost zamezení vstupu nepovolaných osob (uzavření objektu, popř. označení zákazem vstupu);
- e) provést kontrolu provozuschopnosti všech zdrojů požární vody určených pro likvidaci požárů ve výše uvedených objektech (např. hydranty, požární nádrže), včetně jejich označení a přístupů k nim;
- f) provést kontrolu stavu příjezdových komunikací k objektům a vodním zdrojům.

(2) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby jsou dále povinny v období před zahájením sklizně:

- a) stanovit písemnou formou organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích;
- b) provést školení osob podílejících se na sklizňových pracích a osob zajišťujících střežení objektů v přiměřeném rozsahu<sup>3)</sup>;
- c) provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech;
- d) prověřit funkčnost ohlašoven požárů nebo míst pro ohlášení požárů v návaznosti na požární poplachové směrnice.

(3) Fyzické osoby, právnícké osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny v průběhu sklizně:

- a) zajistit, aby materiál byl skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených<sup>4)</sup>;
- b) zajistit dodržování zákazu kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu;
- c) zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu podle zásad uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení;
- d) veškeré požárně nebezpečné práce (svařování, řezání apod.) provádět na zvláštní povolení<sup>5)</sup>.

(4) Fyzickým osobám, právníckým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno:

---

<sup>3)</sup> § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

<sup>4)</sup> zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

<sup>5)</sup> např. vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách,

- a) plošně spalovat slámu na polích;
- b) rozdělovat oheň do vzdálenosti 100 m od stohů a dozrávajících obilí.

### Článek 3

#### Provádění požárně nebezpečných činností v lesích a využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům

(1) V období sucha dle čl.1 odst. 2 písm. b), v souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese, je zakázáno rozdělování ohňů a pálení klestu, nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech, na lesních i nelesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesa (dále jen „pálení“).

To neplatí jsou-li, v souladu se zvláštním zákonem, orgánem státní správy lesů nařízena jiná opatření<sup>2)</sup>.

Výjimky ze zákazu pálení v období pro vznik požáru nepříznivém, tj. v období sucha, může povolit ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

(2) Za účelem zajištění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů v souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese, musí právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba při pálení vždy dodržovat tato požárně bezpečnostní opatření:

- a) oznámit před zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje;
- b) zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší osmnácti let; dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na 3 ohništích současně;
- c) osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišti potřebné pracovní prostředky;
- d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy (do 30 let);
- e) místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy;
- f) zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny;
- g) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu;
- h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště, alespoň jednou denně, kontrolována; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky;
- i) pálení je zakázáno zahajovat, případně musí být ukončeno, za silného větru<sup>6)</sup>;
- j) udržovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky.

---

<sup>6)</sup> tj. rychlost větru je vyšší než  $5,2 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ; tento vítr se vyznačuje tím, že šumí listí stromů, listy a větvičky se trvale pohybují, na vodě se dělají vlnky apod.,

(3) Pro rozdělování ohňů v přírodním prostředí jsou stanovena následující opatření:

- a) je zakázáno rozdělovat oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku<sup>7)</sup>, do vzdálenosti 100 m od dozrávajícího obilí, na rašelinových pozemcích a ve vysoké trávě;
- b) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen „rekreační zařízení“) lze ohniště rozdělovat jen na vyhrazeném prostoru; rozdělování ohňů je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů;
- c) pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba zodpovědná za dozor a nesmí být provozováno za silného větru<sup>6)</sup>;
- d) provozovatel rekreačních zařízení je povinen zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany; tato technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým a to tím způsobem, aby bylo umožněno seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest.

#### Článek 4

##### Období mimořádných klimatických podmínek

(1) Za období mimořádných klimatických podmínek se považuje období déletrvajících sucha<sup>8)</sup> v důsledku čehož vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požárů v přírodním prostředí.

(2) Období déletrvajících sucha vyhláší kraj obecně závaznou vyhláškou, ve které se stanovují v závislosti na závažnosti situace následující omezení, opatření a povinnosti :

- a) zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;
- b) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
- c) povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
- d) zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona<sup>9)</sup>;
- e) zákaz pálení v lesích (čl. 3 tohoto nařízení);
- f) zákaz rozdělování ohňů v přírodním prostředí.

(3) V tomto období může orgán státní správy lesů<sup>10)</sup> vydat rozhodnutím dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů. Toto rozhodnutí vydává na základě návrhu vlastníka lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

---

<sup>7)</sup> § 20 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

<sup>8)</sup> Období déletrvajících sucha bude stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu. Jedná se zejména o období, kdy množství srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a současně při vysokých denních teplotách, slunečním svitu a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo alespoň 20 dní.

<sup>9)</sup> § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

<sup>10)</sup> § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

## **ČÁST TŘETÍ**

### Sankce

#### **Článek 5**

(1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být uložena pokuta dle § 76 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, dopustí se ve smyslu § 78 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přestupku a může jí být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

## **ČÁST ČTVRTÁ**

### Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

#### **Článek 6**

Dodržováním povinností uložených tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob vyplývající ze zákona o požární ochraně.

#### **Článek 7**

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. RK/317/2002 ze dne 4. 6. 2002 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku Jihočeského kraje.

1.zástupce hejtmana kraje  
PhDr. Jiří Vlach v.r.

hejtman kraje  
RNDr. Jan Zahradník v.r.

### **Podmínky pro skladování píce a slámy.**

- 1) Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/volných skládkách:
  - a) za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m<sup>3</sup>; za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být větší než 4000 m<sup>3</sup>; na jejich umístování platí zvláštní předpis<sup>1)</sup>;
  - b) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m<sup>3</sup><sup>1)</sup> (včetně balíků sena a slámy) lze umísťovat pouze ve vzdálenosti min.10 m od hranic se sousedním pozemkem a od objektů; ve vzdálenosti menší než 10 m je možné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu, nebo umožňuje-li to stavební provedení objektu<sup>2)</sup>;
  - c) v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení naskladňování provedeno jeho oborání o šíři nejméně 10 m;
  - d) do vzdálenosti 12 m od stohů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit; tento zákaz musí být vyznačen příslušnými tabulkami.
  
- 2) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby při skladování píce byla dodržována technologie dosoušení a skladování včetně prokazatelného měření teploty v následujícím rozsahu:
  - a) teplota píce se měří např. tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce;
  - b) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje část seníku o objemu do 2000 m<sup>3</sup>; v objektech s objemem menším než 2000 m<sup>3</sup> se měření provádí úměrně velikosti seníku k jedné stanovené sekci;
  - c) měření teplot se provádí 1 x za 24 hod po dobu 1 měsíce od naskladnění, dále 1 x týdně ve 2. a 3. měsíci od naskladnění; měřicí body je nutno průběžně měnit;
  - d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle předchozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází k zapaření uskladněného materiálu; dojde-li k zapaření, musí být místo zahřívání identifikováno a zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem;
  - e) měření teplot případně fyzická kontrola nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce (slámy) je nižší než 15%;
  - f) měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedením označení skladového objektu, datumu, času, všech naměřených hodnot a podpisem osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáván i datum jednotlivých začátků

---

<sup>1)</sup> příloha č. 1 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

<sup>2)</sup> ČSN 73 0802, ČSN 73 0804,

naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění;

- g) při naměření teploty nad 65°C je nutno učinit neodkladná opatření jako např. přeložení nebo vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámí na místně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje;
- h) ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se provede prokazatelný záznam do knihy měření.



## NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

### kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

Rada Jihočeského kraje vydává, podle § 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

#### Článek 1 Úvodní ustanovení

(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu (dále jen „budovy“).

(2) Za budovy zvláštního významu jsou považovány budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat:

- a) ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami:
  1. budovy elektráren, ve kterých se zajišťuje výroba el. energie a budovy, na nichž výše uvedená funkce závisí, o výkonu 200 MW a vyšší,
  2. rozvodny elektrické energie a transformovny o napětí 440 a 220 kV,
  3. budovy tepláren, sloužící k výrobě a dodávce tepla pro 2000 bytových jednotek a více a budovy, na nichž uvedené funkce závisí,
  4. velmi vysokotlaké regulační stanice plynu,
  5. budovy vybraných závodů zajišťujících nezbytné dodávky potravin pro obyvatelstvo.
- b) ohrožení základních funkcí orgánů veřejné správy:
  1. Krajský úřad Jihočeského kraje;
  2. Česká národní banka;
  3. Česká správa sociálního zabezpečení, detašované pracoviště České Budějovice;
  4. Archivy <sup>1)</sup> – budovy, ve kterých jsou uloženy archiválie (písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických osob i z činnosti fyzických osob a které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu).
- c) nenahraditelné ztráty na kulturních památkách:
  1. významné kulturní památky světového kulturního dědictví zařazené na seznam UNESCO,
  2. národní kulturní památky – kulturní památky prohlášené nařízením vlády České republiky za národní kulturní památky.
- d) budovy, jejichž funkce je v Jihočeském kraji dostupnými prostředky nenahraditelná:
  1. zdravotnická zařízení - nemocnice,
  2. lázeňská zařízení,
  3. telekomunikační zařízení,
  4. sklady pohonných hmot.

---

<sup>1)</sup> ) § 18, § 18a zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví.

(3) Seznam budov na území Jihočeského kraje je uveden v neveřejném seznamu. Tento vede Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a je uložen na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a jednotlivých územních odborech.

## Článek 2

Stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v budovách

- (1) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby provedou podle míry požárního nebezpečí zařídění budovy dle § 4 zákona o PO.
- (2) Na základě tohoto zařídění plní právnícké osoby a podnikající fyzické osoby úkoly stanovené předpisy o požární ochraně:
  - bez zvýšeného požárního nebezpečí, stanovené zejména §§ 5 a 7 odst. 1 zákona o PO a § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), dále jen vyhláška o PO,
  - se zvýšeným požárním nebezpečím, stanovené zejména §§ 5, 6 a 7 odst. 1 zákona o PO a §§ 11, 15, 18 vyhlášky o PO,
  - s vysokým požárním nebezpečím, stanovené zejména §§ 5, 6, 6a a § 7 odst. 1 zákona o PO a §§ 11, 16, 18 vyhlášky o PO.
- (3) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny pro budovy zajistit zhodnocení zabezpečení požární ochrany prostřednictvím technika požární ochrany nebo odborně způsobilé osoby a plnit povinnosti vyplývající z tohoto zhodnocení.
- (4) Podmínky PO musí minimálně stanovit požadavky na:
  - a) zabezpečení a vybavení objektu věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními v potřebném množství a druzích se zřetelem na požární nebezpečí objektu,
  - b) udržování věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení v provozuschopném stavu. V případě nezpůsobilosti požárně bezpečnostního zařízení k provozu, je provozovatel budovy povinen zajistit náhradní opatření do doby opětovného uvedení zařízení do provozu,
  - c) vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména:
    - udržovat volné příjezdové komunikace (trvale průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m),
    - udržovat volné nástupní plochy pro požární techniku,
    - udržovat volné únikové cesty,
    - udržovat volné vnitřní a vnější zásahové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
  - d) způsob ohlášení požáru a zajištění přístupu ke spojovacím prostředkům, zabezpečení jejich použitelnosti a provozuschopnosti,

- e) zabezpečení dodržování příslušných technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků a provozovaných činností,
  - f) určení pracovišť a míst, které je nutno označovat příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to hlavně míst, na kterých se nachází nádoby se stlačenými a zkapalněnými plyny, hořlavými kapalinami s teplotou vzplanutí do 100°C v množství větším než 250 litrů,
  - g) určení a označení všech míst s věcnými prostředky požární ochrany a ovládání požárně bezpečnostního zařízení,
  - h) označení nástupních ploch pro požární techniku,
  - i) stanovení systému provádění preventivních požárních prohlídek a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 zákona o PO) nebo technika požární ochrany (§ 11 odst. 2 zákona o PO),
  - j) vstup do budov, vymezení možných ohrožení pro zasahující jednotky požární ochrany se provádí podle čl. 4 tohoto nařízení.
- (5) Fyzické osoby – majitelé budov, plní stanovené v § 2 odst. 2, § 7 a § 17 zákona o požární ochraně.

(6) Provozovatelé budovy, ve kterých se vyskytují nejméně 3 osoby stálé obsluhy nebo v zaměstnaneckém poměru, zřizují preventivní požární hlídku v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně. Preventivní požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.

### **Článek 3**

Způsob zabezpečení stanovených podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v budovách

(1) Kontrola stanovených podmínek a dokumentace PO dle tohoto nařízení, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí formou preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za tři měsíce, pokud není stanovena doba kratší (např. posouzením požárního nebezpečí) nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně.

(2) Kontrola budovy je vždy minimálně zaměřena na:

- stav a použitelnost únikových komunikací,
- stav a použitelnost vnějších a vnitřních zásahových cest včetně žebříků, přístupnosti k nim a jejich provozuschopnosti při všech klimatických podmínkách (např. v zimním období),
- označení únikových komunikací a zásahových cest,
- stav a použitelnost příjezdových komunikací a nástupních ploch a jejich označení,
- stav a použitelnost věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
- stav a použitelnost rozvodných zařízení el. energie, uzávěrů vody, plynu, topení a produktvodů.

### **Článek 4**

Podmínky vstupu do budov, vymezení možných ohrožení pro zasahující jednotky

Právnícké a podnikající fyzické osoby jsou povinny v rámci podmínek požární bezpečnosti písemně:

- a) stanovit způsob zajištění vstupu jednotek požární ochrany k provedení případného zásahu v budově. V případě, že není objekt nepřetržitě střežen (vrátný, ostraha objektu), oznámí právnické a podnikající fyzické osoby písemně na místně příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje podmínky vstupu do budovy, zejména s ohledem na překonání bezpečnostních bariér, kontakt na odpovědné osoby určené k poskytnutí informací o budově, technologii, předání požářiště, předání objektu v případě planého poplachu, uložení klíčů apod.,
  - b) vymežit možná problematická místa v budově z hlediska zásahu jednotek požární ochrany nebo místa, na kterých lze předpokládat komplikace nebo neobvyklé podmínky pro zasahující jednotky požární ochrany např. čl. 2 odst. 4 písm. f),
  - c) vymežit předměty určené k přednostní evakuaci.
- (1) Skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku, které jsou stálého charakteru budou zapracovány do dokumentace zdolávání požáru s uvedením jednotlivých doporučení pro jednotky požární ochrany.
  - (2) Zhoršení podmínek zásahu jednotek požární ochrany přechodného charakteru a jiné odchylky od ustanovení dokumentace zdolávání požáru sdělí právnické a podnikající fyzické osoby neprodleně písemně na místně příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Jedná se např. o jakékoliv změny/komplikace s příjezdem k budově, vstupem do budovy, v příjezdu ke zdrojům vody nebo jejich nedostatečnosti oproti původnímu stavu a další změny v možnostech zásahu jednotek požární ochrany.

## Článek 5

### Základní požadavky zajišťující bezpečný pohyb a pobyt osob v budovách

- (1) Pro bezpečný pobyt a pohyb osob jsou provozovatelé budov povinni:
  - a) vyhodnotit požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek ve vztahu k ochraně života a zdraví osob,
  - b) provést základní vyhodnocení požární bezpečnosti stavby a technologie.
- (2) Na základě tohoto vyhodnocení se stanoví podmínky požární bezpečnosti pro budovy, přičemž se:
  - a) stanoví podmínky pro bezpečný pohyb a pobyt osob v budově,
  - b) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
  - c) stanoví konkrétní požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru a výbuchu nebo vzniku jiné nebezpečné situace.
- (3) V případě, že podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny výrobcem technického zařízení, které je součástí budovy, stanoví se:
  - a) provozní podmínky technologie při jejím provozu, omezení provozu, odstávkách, v mimopracovní době, atd.,
  - b) maximální množství hořlavých a jiných nebezpečných látek,

- c) podmínky zamezující vzniku kritických stavů jako je např. vznik nebezpečné koncentrace,
- d) další požadavky vyplývající z provozované činnosti.

### **Článek 6**

#### **Sankce**

(1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být uložena pokuta podle § 76 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, dopustí se ve smyslu § 78 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přestupku může jí být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek 7**

#### **Společná, přechodná a závěrečná ustanovení**

- (1) Tímto nařízením není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky stanovené předpisy požární ochrany.
- (2) K projednávání problematiky a podávání informací vztahujících se k budovám je určen místně příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
- (3) Ověření aktuálnosti tohoto nařízení provede právnická a podnikající fyzická osoba nejméně jedenkrát ročně nebo po každé změně. Případné změny oznámí právnické a podnikající fyzické osoby písemně na místně příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
- (4) Povinnosti stanovené v tomto nařízení jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny splnit do 12 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.
- (5) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje RK/317/2002 ze dne 4. 6. 2002 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku Jihočeského kraje.

PhDr. Jiří Vlach v.r.  
1. zástupce hejtmána kraje

RNDr. Jan Zahradník v.r.  
hejtman kraje

## NAŘÍZENÍ KRAJE č. 3/2002,

### kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Rada Jihočeského kraje vydává, podle § 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

#### ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

##### Článek 1

(1) Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“).<sup>1) 2)</sup>

(2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci na území kraje; též svolavatel<sup>2)</sup> (dále jen „organizátor akce“).

##### Článek 2

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,
- b) ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 3 odst. 6 tohoto nařízení,
- c) shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob,<sup>3)4)</sup>
- d) vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),<sup>4)</sup>
- e) venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou,

---

<sup>1)</sup> § 27 odst. 1 písm. f) 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

<sup>2)</sup> Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

<sup>3)</sup> Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

<sup>4)</sup> ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.

pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terémem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.),<sup>4)</sup> prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem,<sup>2)7)</sup>

- f) veřejné prostranství – prostory pod širým nebem přístupné každému bez omezení, tzn. náměstí, ulice, pozemní komunikace (s výjimkou neveřejných účelových komunikací<sup>5)</sup>),

(2) Členění akcí podle místa konání a počtu osob

- a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) tohoto nařízení, určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem<sup>6)</sup>
1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. 200 osob a více),
  2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),
- b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) tohoto nařízení, určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem<sup>6)</sup>
1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. 200 osob a více),
  2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),
- c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem,<sup>2)7)</sup> kterých se zúčastní 900 osob a více.

## ČÁST DRUHÁ

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

### Článek 3

(1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem<sup>8)</sup>, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení.

(2) K pořádání akcí podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení v případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu

---

<sup>5)</sup> § 18 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

<sup>6)</sup> Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

<sup>7)</sup> Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

<sup>8)</sup> Např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce podle odst. 4) tohoto nařízení minimálně:

- stanovení velikosti využitelné plochy nebo prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob.

Tyto údaje musí být součástí odborné přípravy požární hlídky a musí být dále k dispozici pro její potřebu a pro kontrolní orgány trvale během konání akce.

(3) Při akcích podle čl. 2 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení, organizátor akce oznámí místně příslušnému obecnímu (městskému) úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob<sup>9)</sup>. Není-li možno zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto nařízením.

(4) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.<sup>10)</sup>

(5) V případě pořádání akcí opakovaně na totéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle čl. 3 odst. 11 tohoto nařízení, včetně odstranění zjištěných závad.

(6) V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa) kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započítáním akce rozsah odpovědností stanoven smlouvou.<sup>11)</sup>

(7) Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“) a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li organizátorem akce<sup>2)7)</sup> fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů.<sup>12)</sup>

(8) Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby

- a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu,<sup>13)</sup>
- b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě; (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),

---

<sup>9)</sup> § 5 zák.č.84/1990 o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>10)</sup> § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

<sup>11)</sup> § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

<sup>12)</sup> § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,

<sup>13)</sup> § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.



- c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany

- a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
- b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),
- c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí; dále jen „účinkující“)

(10) Ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akce zajištěn bezpečný únik všech osob, které se nacházejí v ohroženém prostoru a nesmí dojít k ohrožení jejich života a zdraví.

Únikové cesty a uzávěry médií musí být viditelně označeny<sup>14</sup>), a trvale udržovány volné, průchodné a přístupné.

(11) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci - před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly a ustanovení požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.

V případě, že

- a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny - organizátor akci nezahájí,
- b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření - organizátor akci přeruší popřípadě ukončí; přerušeni nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byl ohrožen nebo znemožněn - únik, záchrana osob nebo majetku.

(12) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí

- a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech,
  - kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany,
  - kde by bránila přístupnosti k východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci,
  - kde by znemožnila použití odběrního místa požární vody,
- b) umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby
  - byl umožněn průjezd požární techniky,

---

<sup>14</sup>) Nařízením vlády č. 11/2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ČSN ISO 3864 (018010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

- nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např. požární hydranty),
  - byly přístupné hl. uzávěry vody a plynu, hl. vypínače el. energie,
- c) rozmístění a umístění<sup>15)</sup> hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

(13) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

#### Článek 4

(1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu, produkce, představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti<sup>16)</sup> a bezpečné uhašení použitých prostředků.

(2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem<sup>6)</sup> realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot<sup>16)</sup> nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle čl. 3 odst. 11 tohoto nařízení, před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

(3) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónek plynem, elektrozařízení ve stáncích) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů<sup>17)</sup>; plnění balónek plynu, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen) je zakázáno.

(4) Je-li součástí akce konání ohňostroje<sup>18)</sup>, popř. jiné pyrotechnické a obdobné efekty, musí organizátor akce nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tuto skutečnost oznámit na operační středisko územně příslušného Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje<sup>19)</sup>. Tento může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

#### Článek 5

(1) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně<sup>20)</sup>, tohoto nařízení a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se

---

<sup>15)</sup> § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

<sup>16)</sup> § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

<sup>17)</sup> Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

<sup>18)</sup> § 1 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

<sup>19)</sup> Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

<sup>20)</sup> Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

k zabezpečení požární ochrany, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

(2) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru [§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně].

(3) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek<sup>21)</sup>.

## ČÁST TŘETÍ

### Sankce

#### Článek 6

(1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením může mu být uložena pokuta podle § 76 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením dopustí se ve smyslu § 78 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přestupku a může jí být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

## ČÁST ČTVRTÁ

### Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

#### Článek 7

(1) U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor akce povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o způsobu zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i odboru legislativy a vnitřních věcí krajského úřadu.

(2) Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

(4) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně<sup>20)</sup> a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce dle čl. 1, odst. 2 tohoto nařízení.

---

<sup>21)</sup> § 7 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

(5) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto nařízením se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím jeho účinnosti.

(6) Tímto nařízením nejsou dotčeny ostatní povinnosti vyplývající z dalších souvisejících právních předpisů (např. z oblasti bezpečnosti práce, hygieny, kultury apod.).

### **Článek 8**

(1) Toto nařízení je bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. RK/317/2002 ze dne 4. 6. 2002 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku Jihočeského kraje.

1.zástupce hejtmana kraje  
PhDr. Jiří Vlach v.r.

hejtman kraje  
RNDr. Jan Zahradník v.r.

### **Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů**

#### 1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky

- a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob než je stanoveno v čl. 3 odst. 7 tohoto nařízení nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,
- b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,
- c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu),
- d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti,<sup>22)</sup>
- e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem).
- f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

#### 2. Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky

##### 2.1 Velitel

- a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,
- b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 3 odst. 11 tohoto nařízení ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, záznamy a výsledky kontrolních úkonů (zjištěných skutečností) uvedené např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu musí být provedeny prokazatelným způsobem; záznam vždy obsahuje datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky s jejich podpisy, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

---

<sup>22)</sup> § 135 odst.4 písm. e) zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

c) předkládá organizátorovi akce nebo jím určené osobě záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce, převzetí výsledku kontroly musí být provedeno prokazatelným způsobem,

d) předkládá organizátorovi akce nebo jím určené osobě záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce, převzetí výsledku kontroly musí být provedeno prokazatelným způsobem.

## 2.2 Požární hlídka

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

b) je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení také podle čl. 3 odst. 11 písm. b) tohoto nařízení,

c) plní další úkoly stanovené organizátorem akce.

## 2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna

a) zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řad, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením) vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

## 2.4 Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

### **Podrobnosti k provádění kontrol podle čl. 3 odst. 11) tohoto nařízení**

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí

a) před zahájením akce

1. v souladu s předpisy o požární ochraně, provede požární hlídka formou preventivních požárních prohlídek kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně, jejíž součástí je i prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
2. v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

b) v průběhu akce

1. pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),
2. v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

**Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení**

1. Akce konající se ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 600 osob a více.
2. Akce konající se na veřejném prostranství, kterých se zúčastní 2000 osob a více, jedná se např. o:
  - hudební produkce;
  - letecké dny;
  - sportovní akce;
  - výstavy a veletrhy.
3. Akce, jejichž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm.
4. Akce konající se v objektech s membránovými, stanovými a jinými obdobnými konstrukcemi, kterých se zúčastní 200 osob a více.