



KUJCP00L189G

KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

čj.: KUJCK/27949/2011 OKPP/6

datum: 15. 8. 2011

vyřizuje: Olga Grguričová

telefon: 386 720 547

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 4. 9. 2011 (1)

KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor kultury a památkové péče

dne 5. 9. 2011 podpis *[signature]*

ROZHODNUTÍ

Věc: Závazné stanovisko ke konzervaci a zajištění archeologických nálezů v areálu zámku Vimperk č. p. 20, parc. č. 369, k. ú. Vimperk, součásti národní kulturní památky zapsané v ÚSKP pod r.č. 17973/3-3811.

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, jako místně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanovení § 11, odst. 1, písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, rozhodující dle ustanovení § 67 správního řádu ve smyslu ustanovení § 28, odst. 2, písm. a), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na žádost

podané dne 11. 7. 2011 a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, čj. NPU-331/6171/2011 ze dne 28. 7. 2011, dle ustanovení § 14, odst. 1 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

rozhodnutí:

Konzervace a zajištění archeologických nálezů na 2. a 3. zámeckém nádvoří v areálu zámku Vimperk č.p. 20, parc. č. 369, k. ú. Vimperk, součásti národní kulturní památky zámku Vimperk, prohlášené nařízením vlády České republiky č. 50/2010 Sb., ze dne 8. 2. 2010, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění, ve smyslu žádosti, dle přílohy výkresu situace „Konzervace a zajištění archeologických nálezů“, zpracovanou PPAA s.r.o., Barrandova 28, 326 00 Plzeň, Ing. arch. Václavem Drchalem, z 7/2011, dle ustanovení § 14, odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za

přípustné

při splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací bude svolán vstupní kontrolní den, na němž bude upřesněn rozsah dozdivek za účasti pracovníků státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

2. Konzervaci historické omítky provede restaurátor s příslušnou licenci Ministerstva kultury České republiky.
3. Spárování zdiva, vzorek pojiva a vzorek struktury zdiva bude v předstihu před aplikací upřesněn na vzorku v rámci kontrolního dne.
4. K dozdvídkám bude maximálně použit původní kámen z místa samého. Pro případné doplnění původního kamene bude použit kámen obdobné struktury.
5. V průběhu stavebních prací (dle aktuálního stavu jejich postupu) budou investorem svolávány kontrolní dny za účasti pracovníků státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Potřebné konzultace budou prováděny průběžně, dle aktuální situace v postupu prací, případně i mimo kontrolní dny. Případné změny v navrženém postupu stavebních prací a nové poznatky budou vždy předmětem konzultací, popř. i řízení v nové věci.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský úřad ve svém rozhodování vycházel ze žádosti vlastníka nemovitosti a z písemného vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Předmětem žádosti je zajištění historických konstrukcí odkrytých v souvislosti s archeologickým výzkumem, dle přílohy výkresu situace „Konzervace a zajištění archeologických nálezů“, zpracovanou PPAA s.r.o., Barrandova 28, 326 00 Plzeň, Ing. arch. Václavem Drchalem, z 7/2011, součástí národní kulturní památky zámku Vimperk, prohlášené nařízením vlády České republiky č. 50/2010 Sb., ze dne 8. 2. 2010, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění, a nacházející se zároveň na území městské památkové zóny Vimperk, prohlášené vyhláškou Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích ze dne 19. 11. 1990.

Návrh řeší nezbytné úpravy, které zamezí poškození odkrytých nálezových situací v archeologických sondách, včetně konzervace zděných konstrukcí lokálním podezděním a dozdvídkami. V sondě č. 38 je navrženo zakrytí základů věže geotextilií a vrstvou zeminy, zastřešení této sondy přes zimu, včetně překrytí geotextilií konzervovanou renesanční omítkou na kapli, dno i stěny a zasypaní této části sondy.

V sondě č. 31 je řešena v úseku 1 a) stabilizace rozvolněného zdiva, doplnění kaveren, horní hrany zdi a dále směrem k původní kanalizaci ukončení této zdi. V úseku 1 b) bude celý svah stabilizován vyskládáním kamenného svahu na sucho, v úseku 1 c) bude taktéž stabilizován nově vyzděným opěrným pilířkem z cihelného zdiva, v úseku 1 d) dojde k provedení opěrné zdi z kontrastního cihelného zdiva. V této sondě bude pochozí terén vyrovnán nasucho kladenými rovnějšími kameny.

Národní památkový ústav ve svém vyjádření zn. NPÚ-331/6171/2011 ze dne 28. 7. 2011 souhlasí při splnění následujících podmínek:

1. Konzervaci historické omítky provede restaurátor s příslušnou licenci MK ČR.
2. Rozsah lokálních dozdvídek bude institucemi památkové péče upřesněn podle aktuálního stavu na místě při zahájení stavby příslušnými zástupci památkové péče. Struktura zdiva i barevnost a složení pojiva budou v maximální míře přizpůsobeny navazujícímu historickému zdivu.
3. K dozdvídkám bude použit materiál stejného petrografického složení jako původní, ideálně místní a areálu volně uložený kámen. Odlišení dozdvídek zapuštěním doplňků několik cm za líc původního zdiva je možné (není nutné – i při snaze o stejnou strukturu zdiva a složení pojiva budou v detailním pohledu doplňky identifikovatelné).
4. Vzorek doplňovaného zdiva, pojiva i kamenné rovnániny bude odsouhlasen na místě příslušným garantem NKP za NPÚ.

Žadatel by s výše uvedeným vyjádřením Národního památkového ústavu seznámen a do stanoveného termínu 11. 8. 2011 neuplatnil písemné připomínky, tudíž se má za to, že s obsahem vyjádření souhlasí a že podmínky budou akceptovány.

Správní orgán posoudil předmět žádosti a vyjádření Národního památkového ústavu. K podmínkám uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí sděluje správní orgán následující. Vzhledem k tomu, že renesanční omítka na kapli je bezpochyby dílem výtvarného umění, její konzervaci může provádět pouze restaurátor s příslušnou licenci MK ČR, v souladu s ustanovením § 14a odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu zachování hlavních památkových hodnot, je nutné provést doplnění chybějících prvků z totožného či obdobného materiálu, při totožném řádkování zdiva a obdobném spárování. Způsob spárování bude proveden tak, aby se v konečném výsledku minimalizoval rozdíl mezi původními a nově přezděnými úseky zdí. Postup bude z těchto důvodů upřesněn v rámci kontrolního dne. Odlišení dozdivek zapuštěním doplňků několik cm za líc původního zdiva, tak jak uvádí písemné vyjádření Národního památkového ústavu, nebylo předmětem žádosti a tato možnost bude upřesněna taktéž v rámci kontrolního dne.

Podmínky jsou stanoveny z důvodu zachování stávajících kulturně historických hodnot, a zároveň jsou tak tímto řešeny podmínky uvedené v písemném vyjádření Národního památkového ústavu.

Z uvedených důvodů správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Jakékoli práce nad rámec tohoto závazného stanoviska podléhají samostatnému řízení v nové věci.

Poučení o opravném prostředku:

Dle ustanovení § 81, odst. 1 a § 83, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, se proti tomuto rozhodnutí lze do patnácti dnů od jeho oznámení odvolat k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal (Krajský úřad Jihočeského kraje). Podané odvolání musí splňovat náležitosti dle ustanovení §§ 81 82 správního řádu, dle ustanovení § 82, odst. 2 správního řádu bude podáno v jednom stejnopise.


Olga Grguričová
odborný referent památkové péče
oprávněná úřední osoba




Ing. Kamila Hrabáková
vedoucí odboru kultury
a památkové péče

[Redacted signature area]

Obdrží na doručení: - viz adresát

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Náměstí Přemysla Otakara II.
34, 370 21 České Budějovice