

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Říště
Kód části obce PRVKÚK	3101_020_02
Název obce	Předmíř
Kód ČISOB	551627
Číslo ORP	3101
Název ORP	Blatná

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Říště – místní část obce Předmíř se nachází 2 km jihovýchodně od této obce. Počet trvale bydlících obyvatel je 33. Počet rekreatů v obci je cca 10.

B.2 Demografický vývoj

Říště					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	37	33	25	0	33
přechodně bydlící/rekreati	10	10	10	0	10
celkem	47	43	35	0	43

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně, podzemní voda (studna)

C.1 Stávající stav

V místní části Říště není vybudován vodovod. Trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody není známa

V místní části je umístěna požární nádrž.

C.2 Návrhový stav

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do blízké budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhled

Obec uvažuje s vybudováním centrálního zásobení vodou (vrt) s úpravnou vody, vodojemem a vodovodem. V dalších změnách PRVKÚK bude návrh o tuto PD případně doplněn.

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrž, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V místní části je vybudována jednotná kanalizační síť. Veškeré odpadní vody jsou nejdříve předčištěny v septicích a dále odtékají do kanalizace.

Podklady o stávající kanalizaci neexistují. (Zakreslen je pouze odhad.)

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Předmíř.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není