

3101_015_00 Lažany**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady předané obcí Lažany
- Územní plán - část
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace

Obec Lažany se nachází 7,5 km jižně od města Blatná. Počet trvale bydlících obyvatel je 131 (V květnu 2002 zrušen Domov důchodců, počet obyvatel cca 64). Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 15. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 22. Počet rekreantů v obci je cca 44.

Vodovod

V obci Lažany není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není vyhovující (dusičnany, bakteriologie, radioaktivita).

Stávající studny a vrty, které patřily k Domovu důchodců jsou:

1. studna hl. 8m, prům. 2,5-3 m
2. studna hl. 4m, prům. 1,5 m, přepouštěcí do studny č.1
3. vrt hl. 13m, přepouštěcí do studny č.1
-----studny č.1, č.2 a vrt č.3. se od roku 1999 nepoužívají-----
4. vrt hl. 60m, zásoboval DD od roku 1999
5. vrt hl. 30m, zatím nebyl zapojen

V osadě se nachází rybník Zděný (zdroj požární vody).

Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou ze stávajícího vodního zdroje pro Domov důchodců (po dohodě s majitelem), které svojí vydatností jsou schopny pokrýt i potřeby obce.

Navrhuje se vybudovat vodojem o objemu 30m³ nad obcí v nadm. výšce 515 m.n.m. Z tohoto vodojemu bude přívodním řadem zásobena vlastní místní část. Rozvod po obci bude proveden z IPE 90,63 v délce cca 1,041 km. Přívodní řad do VDJ bude z IPE 90 v délce cca 0,153 (- 0,311) km.

Kanalizace

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci ve správě obce, jejímž provozovatelem je obec Lažany.

Převážná část odpadních vod je předčištěna v septicích a dále buď odváděna do kanalizace nebo odtéká do povrchových vod. Část OV je svážena na čističku na vzdálenost 7 km.

Obec Lažany má rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových z obecní kanalizace Lažany, z výustí č. 1, 2 prostřednictvím otevřené stoky do Kořenského rybníka, s platností do 31.12. 2008. Není povoleno vypouštění odpadních vod z výusti č. 3.

Navrhuje se vybudování ČOV na 100 EO. Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána a doplněna o nové řady z PVC DN 300. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV. Celková délka nových kanalizačních řadů bude 0,300 km. Recipientem bude Kořenský rybník.