

NÁZEV OBCE

Předmíř		
Kód části obce PRVKÚK	3101_020_00	
Název obce	Předmíř	
Kód ČISOB	551627	
Číslo ORP	3101	
Název ORP	Blatná	

A. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Předmíř se nachází 10 km severozápadně od Blatné. Počet trvale bydlících obyvatel je 189. Počet rekreatantů v obci je cca 12. Na území obce se nachází OPVZ – vrty VH/1, S/3, VH/3, P4, P5, S2.

B.2 Demografický vývoj

Předmíř					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	189	189	190	180	180
přechodně bydlící/rekreatanti	12	12	15	10	10
celkem	201	201	205	190	190

B. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studna, vrty)

C.1 Stávající stav

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu Předmíř – Zámlyní. Zdrojem vody jsou 4 studny vrtané a jedna kopaná. Kopaná studna slouží jako sběrná a vybudována byla v roce 1970. Vrtané studny byly uvedeny do provozu v září 1981 a lednu 1986.

Budova úpravní vody je umístěna jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 400 m, je postavena na pozemku v Předmíři. Úprava vody je zajišťována filtrační stanicí s plovoucí vrstvou 14 m³/hod.

Vodojem o objemu 100 m³ je postaven po levé straně silnice Předmíř – Kocelovice.

Rozvod vodovodních řadů po obci je z IPE 90. Mezi roky 2013 – 2017 bylo provedeno posílení tlaku na VDJ v Předmíři instalací tlakové stanice a dále došlo k připojení 20 bytových jednotek, které byly do této doby zásobeny přímo z ÚV. Současně byla kompletně obnovena technologie úpravní vody.

Vlastníkem vodovodu je obec Předmíř a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu a jeho obnovou.

Dále obec plánuje připojení nové studny P6 na stávající výtlak vodovodu. Předpokládané náklady 1,9 mil. Kč bez DPH.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní tok, cisterna

C. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně + ČOV pro 40 EO

D.1 Stávající stav

V obci je jednotná kanalizační síť. Převážná většina odpadních vod je předčišťována v septicích a dále odváděna do kanalizace. Zbylá část OV je akumulována v bezodtokových jímkách (žumpách) a vyvážena na ČOV. Technický stav kanalizace je dobrý. Pro 8 domů je vybudována ČOV na 40 EO.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Předmíř.

D.2 Návrhový stav

Navrhuje se vybudování ČOV Předmíř na 250 EO. Ve výhledu bude vybudována oddílná kanalizační síť s čerpací stanicí o celkové délce cca 850 m s umožněním napojení místní části Zámlyní. Recipientem bude Smolivecký potok. Předpokládané náklady 30 mil. Kč bez DPH.

Kanalizační síť v obci se bude pravidelně obnovovat.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).