

**3103\_022\_04 Spolí****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Český Krumlov – Hydroprojekt, říjen 2000

Osada Spolí (674,00 – 640,00 m n.m.) je místní částí obce Přídolí a nachází se 2,5 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 6 obyvatel.

**Vodovod**

Obyvatelstvo je v současné době v plné míře zásobeno pitnou vodou z vlastních domovních studní a vrtů. Kvalita vody ve studních je dobrá, množství vody je dostatečné.

Pět nemovitostí v obci je zásobováno ze dvou vodovodů z roku 1943, které jsou vzájemně propojeny. Zdrojem každého z vodovodů jsou studny na východním okraji obce. Okolo zdrojů nejsou vyhlášena ochranná pásma. Do spotřebiště je dopravována voda bez úpravy a gravitačně. Bližší informace o vodovodech se nepodařilo zjistit.

Zdrojem požární vody pro osadu je rybník.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody se doporučuje prohloubení domovních studní.

**Kanalizace**

Osada Spolí - místní část obce Přídolí - v současnosti nemá vybudovanou kanalizaci. Splaškové odpadní vody z celé osady jsou zachytávány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové odpadní vody osady jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče protékající obcí, která tvoří levostranný přítok Vltavy.

Dle územního plánu se v obci nepředpokládá výstavba kanalizace a ČOV.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Přídolí.

Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.