

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Horní Svince
Kód části obce PRVKÚK	3103_006_03
Název obce	Dolní Třebonín
Kód ČISOB	545473
Číslo ORP	3103
Název ORP	Český Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Horní Svince (546,00 – 540,00 m n.m.) - místní část obce Dolní Třebonín. Nachází se cca 2,7 km jihovýchodně od této obce a je v ní trvale hlášeno 25 obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Horní Svince					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	19	25	32	0	25
přechodně bydlící/rekreanti	4	4	4	0	4
celkem	23	29	36	0	29

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

Obyvatelstvo je v současné době zásobeno pitnou vodou z vlastních domovních studní. Kvalita vody ve studních ani jejich vydatnost není zjištěna.

Zdrojem požární vody pro osadu je návesní rybník.

C.2 Návrhový stav

Místní část Horní Svince bude napojena na vodovod Dolní Třebonín – Pr. Svince.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou, balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrž, vodní tok

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část Horní Svince – místní část obce Dolní Třebonín – má v současnosti z části vybudovanou splaškovou kanalizaci. Splaškové odpadní vody z části osady jsou po předčištění v domovních septicích kanalizací odváděny k dočištění na návesní rybník s rozlohou 0,14 ha, ležící uprostřed osady. Rybník má odtok do Svineckého potoka.

Kanalizace má celkovou délku 0,22 km.

Zbývající část splaškových odpadních vod je likvidována v domovních septicích s přepadem do podmoků.

Dešťové odpadní vody obce jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

D.2 Návrhový stav

Obec Dolní Třebonín má zpracovanou PD na vybudování ČOV a oddílné kanalizace v místní části Prostřední Svince a Horní Svince, přičemž ČOV bude umístěna na území m.č. Prostřední Svince a v m.č. Horní Svince bude umístěna ČS. Celková délka gravitační splaškové kanalizace DN 250 bude cca 2 107 m a celková délka výtlačné splaškové kanalizace DN 80 bude cca 224 m. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická na 130 EO. Předpokládané náklady 18 mil. Kč.

Výhled

není