

3104_018_02 Maříž

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 5.12.2014
- Podklady od města e-mail ze dne 25.5.2016

Maříž (535 m.n.m) je místní částí města Slavonice. V místní části Maříž je trvale hlášeno 7 obyvatel (2015). Město předpokládá do budoucna pokles počtu trvalých obyvatel a zvýšení počtu rekreantů z důvodu výstavby rekreačního zařízení. Maříž se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.

Vodovod

Místní část Maříž nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody ale není dobrá. Nevyhovuje z hlediska bakteriologie.

Zdrojem požární vody v místní části Maříž jsou rybníky.

Ve výhledu se uvažuje o propojení vodovodů v hraniční oblasti, a proto se uvažuje o zavedení vodovodu do obce.

Navržená stavba zahrnuje zásobovací řad k obci Maříž, PE 90 s PP ochranou, délka cca.1,8km, rozvodné řady Maříž – PE 90 v celkové délce cca.1,1km a zásobovací řad do Rakouska včetně předávacího místa. Délka tohoto řadu je cca.1,3km.

Součástí navržených řadů je i vodoměrná šachta v předávacím místě včetně dálkového přenosu dat. Projektová dokumentace je připravena k územnímu řízení (květen 2010), které bude moci začít po dořešení několika převodů pozemků.

Kanalizace

Místní část Maříž nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka procházejícího obcí.

Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV.

V místní části se nachází pro restauraci a penzion „Keramika Maříž“ mechanicko-biologická ČOV. Povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod z této ČOV do recipientu Mařížský potok je platné do 17. 09. 2025.

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

V roce 2015 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Slavonice.

Stávající územní plán počítá s vybudováním ČOV a oddílné splaškové a dešťové kanalizace. Druhou variantou je decentrální čištění odpadních vod v domovních ČOV a vypouštění přečištěných odpadních vod do místní vodoteče Mařížského potoka (PMO 10185876), tj. pouze do vod povrchových.