

## A. NÁZEV OBCE

Božetice		
Kód části obce PRVKÚK	3107_003_00	
Název obce	Božetice	
Kód ČISOB	549291	
Číslo ORP	3107	
Název ORP	Milevsko	

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Božetice (450 – 480 m.n.m.) se nacházejí cca 5 km východně od města Milevsko. V obci je trvale hlášeno 363 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně.

### B.2 Demografický vývoj

Božetice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	358	363	370	310	310
přechodně bydlící/rekreanti	45	45	45	40	20
celkem	403	408	415	350	330

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní a povrchová voda (studna/vrt, VSJČ)

### C.1 Stávající stav

V Božeticích je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 85 % trvale a 70 % přechodně bydlících obyvatel.

Dodávka vody je zajištěna ze skupinového vodovodu obcí Sepekov, Božetice, Přestěnice a variantně je možná dodávka ze skupinového vodovodu Veselí nad Lužnicí – Soběslav – Tábor – Milevsko, v návaznosti na Vodárenskou soustavu jižní Čechy. Tento skupinový vodovod prochází katastrem obce z jihozápadu na východ od Sepekova.

Objem přiváděné vody je dostatečný pro celou obec a místní obyvatelé nemají potíže s tlakem nebo množstvím pitné vody.

Zemědělský areál v sídle je zásobován z vlastních zdrojů. Voda je přiváděna vodovodem, který je ve vlastnictví ZD.

Vlastníkem vodovodu (rozvodné řady, PŘ – VDJ) je obec Božetice a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s. Další části vodovodu (ČS, studny, PŘ,...) jsou ve spoluvlastnictví obcí (65 %, 20 %, 15 %) Sepekov, Božetice, Přestěnice a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

### C.2 Návrhový stav

V návrhovém období se počítá s vybudováním nového samostatného výtlačného řadu z ČS Zúrová do VDJ Sepekov (který je v podílovém spoluvlastnictví obcí). Očekává se zkvalitnění vody, vzhledem k tomu, že voda nebude čerpána přes vodovodní síť městyse Sepekov.

Dále bude probíhat postupná obnova vodovodních řadů a objektů.

## **Výhled**

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### **C.3 Nouzové zásobování vodou**

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – vodní toky (Smutná, Božejovický potok, Božetický potok), vodní nádrže

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

V obci Božetice je vybudována jednotná kanalizace, která v 5 profilech vypouští odpadní vody do hlavního recipientu. Kromě domovních septiků a ČOV – DČB 16, která byla vybudována jako součást 14 bytů v severní části obce, zde žádný jiný čistírenský objekt není.

Na kanalizaci pro veřejnou potřebu je napojeno 85 % z trvale a 50 % z přechodně bydlicích obyvatel. Přírodním recipientem je říčka Smutná (ČHP 1-07-04-101).

Hlavním zdrojem znečištění vod v Božeticích jsou splaškové vody z domácností. Splaškové vody jsou čistěny v domácích mikročistírnách a v septicích s přepady zaústěnými do kanalizace (85 %), do povrchových vod (cca 10 %) a se vsakováním. Zhruba polovina rekreačních objektů má žumpy na vyvážení.

Zemědělský areál není napojen na systém obecní kanalizace. Odpadní vody z živočišné výroby jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a likvidovány v souladu s rozvozem plánem.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Božetice.

### **D.2 Návrhový stav**

Obec má zpracovanou PD na vybudování oddílné kanalizace a ČOV na 438 EO. Kanalizace bude gravitační s profilem DN 250 v celkové délce cca 4,371 km se dvěma ČS. Technologie ČOV je řešena jako mechanicko-biologická (čerpací stanice s integrovaným lapákem písku, česle, nitrifikace, dosazovací nádrž, uskladnění kalu, jímka plovoucích látek, měrný objekt, dmychárna). Stávající kanalizace bude ponechána jako dešťová. Předpokládané náklady 58 mil. Kč s DPH.

## **Výhled**

Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).