

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Kvašřov
Kód části obce PRVKÚK	3107_007_05
Název obce	Chyšky
Kód ČISOB	549452
Číslo ORP	3107
Název ORP	Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Kvašřov (612 – 644 m n.m.) - místní část obce Chyšky se nachází cca 1,3 km jihovýchodně od obce Chyšky. V místní části je trvale hlášeno 9 obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Kvašřov					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	8	9	11	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	12	11	11	0	0
celkem	20	20	22	0	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

Místní část Kvašřov nemá vybudován vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství vody ve studních je dostačující, kvalita vody není známa, podle sdělení OÚ je však spíše špatná.

V obci není zdroj požární vody.

C.2 Návrhový stav

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrže

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část Kvašňov nemá vybudovanou kanalizaci.

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností, které jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není