

## A. NÁZEV OBCE

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Místní část           | <b>Chlumeck</b> |
| Kód části obce PRVKÚK | 3107_006_01     |
| Název obce            | Hřejkovice      |
| Kód ČISOB             | 549428          |
| Číslo ORP             | 3107            |
| Název ORP             | Milevsko        |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Chlumeck (490 – 502 m n.m.) – místní část obce Hřejkovice se nachází cca 1,3 km jihovýchodně od obce Hřejkovice. V místní části je trvale hlášeno 38 obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

| Chlumeck                    |                |          |          |                            |            |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|------------|
| obyvatelé                   | počet obyvatel |          |          | počet připojených obyvatel |            |
|                             | rok 2015       | rok 2020 | rok 2025 | vodovod                    | kanalizace |
| trvale bydlící              | 37             | 38       | 45       | 0                          | 0          |
| přechodně bydlící/rekreanti | 18             | 36       | 40       | 0                          | 0          |
| celkem                      | 55             | 74       | 85       | 0                          | 0          |

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

### C.1 Stávající stav

Místní část Chlumeck nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny a vrty s pitnou vodou.

### C.2 Návrhový stav

Obec Hřejkovice a její m.č. Níkovice a Chlumeck se plánují připojit na VSJČ dálkovým vodovodním přivaděčem. Důvodem napojení je nevyhovující kvalita a nízká vydatnost stávající zdrojů. Trasa přivaděčného řadu je navržena z obce Zbelítov, kde bude realizována ATS, z potrubí PE 100 d110 délky 4 083 m do VDJ Níkovice. V úseku od stávajícího ÚV do VDJ Níkovice bude ponecháno stávající potrubí PE d90 délky 315,40 m. Z přivaděče Zbelítov – Níkovice bude realizováno odbočení pro m.č. Chlumeck z potrubí PE 100 d90 délky 476 m. V m.č. Chlumeck bude poté realizována nová vodovodní síť v délce cca 578,5 m. Předpokládané celkové náklady jsou 17,42 mil. Kč bez DPH, z toho přivaděč Zbelítov – Níkovice 10,6 mil. Kč bez DPH, přivaděč Chlumeck 1,5 mil. Kč bez DPH, vodovod Chlumeck (bez přípojek) 2,73 mil. Kč bez DPH, vodovodní přípojky 1,25 mil. Kč bez DPH, ATS 0,52 mil. Kč bez DPH, vodoměrná šachta 0,12 mil. Kč bez DPH.

**Výhled**  
není

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda - Hrejkovický rybník, Hrejkovický potok

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

V místní části Chlumeck není vybudována kanalizace.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností, které jsou akumulovány (žumpy, septiky) a vyváženy na ČOV.

### **D.2 Návrhový stav**

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

### **Výhled**

není