

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Branišovice
Kód části obce PRVKÚK	3107_007_02
Název obce	Chyšky
Kód ČISOB	549452
Číslo ORP	3107
Název ORP	Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Branišovice (558 - 576 m n.m.) – místní část obce Chyšky se nacházejí cca 4 km západně od obce Chyšky. V místní části je trvale hlášeno 24 obyvatel a do budoucna se předpokládá stagnace počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Branišovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	27	24	24	0	10
přechodně bydlící/rekreanti	10	6	6	0	0
celkem	37	30	30	0	10

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

Branišovice nemá vybudován vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství vody ve studních je dostačující, kvalita vody není známa, podle sdělení OÚ je však spíše špatná.

V obci není zdroj požární vody.

C.2 Návrhový stav

V místní části Branišovice se předpokládá výstavba vodovodu v rámci stávající i navrhované zástavby. Vodovod bude napojen na zásobní vodovodní řad z vodovodu Ratiboř pro místní část Hněvanice. Vodovod bude napojen na vodovod Ratiboř, který po posílení z Vodárenské soustavy jižní Čechy bude dostatečně kapacitní. Před osadou Branišovice bude zřízena armaturní šachta s redukcí tlaku vody, která bude využita i pro osadu Hněvanice.

Vodovodní řad v úseku Ratiboř – Branišovice je navržen v délce 1 km DN 100, rozvodné řady DN 80 v osadě jsou délky 0,65 km.

Výhled
není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – vodní nádrž, místní studny

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část Branišovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno zhruba 40% trvale bydlících obyvatel.

Kanalizace je vyústěna jednou výpustí do bezejmenného potoka, který je přítokem Milevského potoka (ČHP 1-07-04-102).

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti, které jsou před vypuštěním do kanalizace předčištěny v septicích u jednotlivých objektů (40%). Ostatní splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chyšky.

D.2 Návrhový stav

Vzhledem k velikosti místní části a počtu trvale bydlících obyvatel se nepředpokládá změna odkanalizování obce. Bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí.

Výhled

není