

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Dáchov
Kód části obce PRVKÚK	3109_038_01
Název obce	Vlachovo Březí
Kód ČISOB	550663
Číslo ORP	3109
Název ORP	Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Dáchov je místní částí obce Vlachovo Březí a nachází se 4 km jihozápadně od této obce. V místní části je trvale hlášeno 25 obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Dáchov					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	24	25	35	12	0
přechodně bydlící/rekreanti	6	6	8	3	0
celkem	30	31	43	15	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny/vrty)

C.1 Stávající stav

V místní části Dáchov je vybudován vodovod, kterým je zásobena asi polovina obyvatel samospádem ze studny umístěné v silnici. Kvalita vody v ní není dobrá. Zbývající část je zásobena ze 2 obecních studní, odkud je voda buď čerpána nebo nošena ke spotřebitelům.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou místní obyvatelé.

C.2 Návrhový stav

Ve výhledu budou využity 2 vrty na jihozápadě obce. Z nich bude voda gravitačně přivedena do nového VDJ Dáchov (20 m³). Stávající vodojem bude zrušen. Z VDJ bude vodovodní řad napojen na stávající řad do spotřebiště. Řady budou postupně prodlužovány i do dalších částí. Budou z IPE 90. Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled
není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrž, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V místní části je vybudovaná dešťová kanalizace, která je vyústěna do louky.

Odpadní vody z jednotlivých domů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV.

Vlastníkem kanalizace je obec Vlachovo Březí.

D.2 Návrhový stav

Ve výhledu bude v obci postavena nová ČOV o kapacitě 60 EO. ČOV bude umístěna na východě obce. Stávající kanalizace bude doplněna a postupně vyměněna za novou z PVC DN 300 o celkové délce cca 0,4 km. Tento záměr se ovšem, dle projektantů, jeví jako nerealizovatelný pro malou výměru a přílišnou svažitosť terénu pozemku ve vlastnictví města, určeného v ÚPD k vybudování ČOV.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umísťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Po realizaci intenzifikace ČOV Vlachovo Březí s vybudováním svozové jímky na kaly, má město v plánu zakoupit techniku na vyvážení jímek s odvozem na ČOV Vlachovo Březí.

Výhled

není