

3109_043_02 Záhvozdí

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Informace předané obcí Želnavá

Obec Záhvozdí je místní částí obce Želnavá a nachází se 3 km severně od této obce v mírně svažité rovině. V obci je trvale hlášeno 19 obyvatel. Obec slouží i k rekreačním účelům.

Vodovod

Vodovod v obci Záhvozdí byl vybudován v dobách minulých bez řádných dokladů. V současné době je vodovod ve velmi špatném stavu, není nikým provozován a pouze dosluhuje. Vzhledem k tomu, že funguje na bázi gravitačního vodovodu je stále několik objektů na tento napojeno. Ostatní objekty mají své vlastní zdroje.

Vzhledem k malému počtu trvale bydlících obyvatel a k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu, předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Osada Záhvozdí nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Část objektů má zřízeny domovní septiky s přepadem do podmoků.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

S ohledem na velikost této místní části je možné řešit likvidaci OV variantou uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.