

## 3111\_014\_01 Klínovice

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- (O Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace nebylo zažádáno.)

Obec Klínovice leží jižně od obce Chrástovice, 8 kilometrů severně od okresního města Strakonice na komunikaci Třebohostice – Radomyšl, 3 kilometry severozápadně od Radomyšle. Na severozápadním okraji obce se na tuto komunikaci napojuje silnice Strakonice – Droužetice – Chrástovice. Obec nemá přímé napojení na významnější silnice. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 52. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 28. Počet chalup určených k rekreaci je 13. Počet rekreantů v chalupách je cca 20.

### Vodovod

V obci Klínovice není v současné době vodovod. Zásobování vodou je z domovních studní. Se zřízením vodovodu se nepočítá.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

## Kanalizace

V obci se nachází jednotná kanalizace ve správě obce. Kanalizace je z betonových trub profilu DN 300 – 500 mm. Kanalizace je funkční a odpovídá svému stáří. Byla postavena okolo roku 1950.

Odpadní vody jsou z 50% předčištěny v domovních septicích. 20% obyvatel je napojeno přímo do kanalizace. Zbylých 30% obyvatel má bezodtoké jímky (žumpy).

Kanalizace je svedena do rybníka „Marouškův“. Jehož majitelem je Pan Maroušek.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod.

Likvidace odpadních vod uvažuje s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány. Odtok z mikročistíren by byl zaústěn do stávající kanalizace.

Obec má zpracovaný projekt na kompletní obnovu stávající jednotné kanalizace (2010), stavební úpravy zajistí kompletní výměnu potrubí ve stávající trase, které je v současnosti v dezolátním stavu a neodpovídá požadavkům technických norem. Nové potrubí PP DN 300 v celkové délce 565 m a DN 400 v délce 370 m zajistí odvedení splaškových a dešťových vod z MČ Klínovice do stávající výusti do rybníka na Řepickém potoce ve východní části obce.