



3111_061_01 Třešovice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/781/I-2191/97-MHr povolení do 31.12.2010 (2008)
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 16.3.2016

Obec Třešovice se nachází 7 km jihovýchodně od města Strakonice. Obec Třešovice je osídlena 80 trvale bydlícími obyvateli, kteří žijí v 21 obytných domech. Počet rekreačních chalup je v obci 14. Rekreatů je v obci okolo 34. Většina pracovních příležitostí v obci je v zemědělství. V obci se nachází ZD Jinín.

Vodovod

V obci je obecní vodovod ve správě obce.

Zdrojem vody je vrt T1 o max. kapacitě 0,4 l/s. K úpravě vody dochází v úpravně vody, kde se provádí odčerpání radonu. K akumulaci vody slouží zemní vodojem o objemu 50 m³. V obci je cca 6 vodovodních řadů z materiálu PVC DN 80 v délce 2,03 km.

V obci je zdroj požární vody – rybníček.

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu.

Kanalizace

V obci je jednotná kanalizace ne správě obce. Jedná se o betonové trouby profilu DN 300 – 600, přibližného stáří 40 let. V současné době, technický stav kanalizace vyhovuje (bez problémů). Kanalizace je vyústěna do Třešovického potoka ČHP 1-08-02-054.

K předčištění odpadní vody dochází pouze v septicích.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2012 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Strakonice, popř. ČOV Miloňovice.

Dalším řešením likvidace odpadních vod by mohla být varianta uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV s biokontaktory, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány. Odtok z mikročistíren by byl zaústěn do stávající kanalizace.

Obec má záměr vybudovat kanalizaci na odpadní vody a ČOV v období 2017 – 2021. V roce 2016 - 2017 bude zpracován projekt na kanalizaci a ČOV, následně bude vyřízeno stavební povolení.