

3111_006_00 Drachkov

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – Strakonice
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výústí obecní kanalizace ŽP/1327/I-2205/97-Vsi
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.8.2015
- Doplnění ČEVAK a.s.

Drachkov leží 5 km západně od Strakonice u křižovatky komunikace 3. třídy na Strakonice, na Pracejovice a na sv. Annu. Nadmořská výška je 450 m.n.m. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 146. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 66. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 49. Počet rekreantů je v obci okolo 90. V obci se nachází zemědělská výroba a to: DMP Pracejovice s.r.o. (bývalé JZD)

Vodovod

V obci Drachkov se nachází vodovod, který. byl do provozu uveden v r. 1976.

Na jihovýchodním okraji obce je umístěna kopaná studna z betonové skruže. V její těsné blízkosti je postaven objekt hydroforové stanice. Voda je dopravována do sítě pod tlakem. Celý objekt včetně studny je oplocen.

Rozvodné řady v obci jsou řešeny jako zokruhovaná síť a jsou provedeny z polyetylenových trub. Na síti je vybudována jedna armaturní šachta, ve které jsou osazena 3 šoupata s ručním kolečkem.

Je vybudovaná úpravná vody s akumulací a technologií na úpravu surové vody.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK, a.s (JVS-obce)

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Uvažuje se o doplnění technologie na úpravě vody. Dále je navržena regenerace prameniště, obnova zdrojů pitné vody i pravidelná obnova vodovodních řadů v obci.

Obec požádala o podporu MZE na prodloužení vodovodu k rodinným domům v obci Drachkov. Bude vybudován vodovodní řad o celkové délce cca 86 m z polyetylenového potrubí DN 80.

Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která je ve správě obce. Kanalizace ústí do Drachkovského potoka. Kanalizační soustava je z betonových trub DN 300 – 600.

Z 75% obec využívá jednotnou kanalizační síť pro splaškové i dešťové vody. Z 25% (celá chatová osada) jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách (žumpách).

V rámci nové bytové výstavby je stoková síť průběžně rozšiřována.

Navrhujeme vybudování ČOV na 150. Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána a doplněna o nové stoky. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV. Celková délka nových kanalizačních řadů bude cca 0,570 km.

Obec požádala o podporu MZE na výstavbu 128 m kanalizačního řádu. Kanalizační stoka bude vybudována z PVC potrubí DN 250 se čtyřmi kanalizačními přípojkami DN 150. Přípojky budou ukončeny u hranic parcel s RD. Jedná se o vyústění, přípojky k RD bude hradit vlastník. Jednotlivé RD budou mít vlastní domovní ČOV, která bude napojena právě na dobudovanou kanalizační stoku.