

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	<b>Svaryšov</b>
Kód části obce PRVKÚK	3111_048_04
Název obce	Radošovice
Kód ČISOB	551678
Číslo ORP	3111
Název ORP	Strakonice

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část Svaryšov leží 4 km jižně od města Strakonice. Žije zde 38 trvale hlášených obyvatel. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 14. Počet rekreačních chalup je 16 s 15 rekreanty.

### B.2 Demografický vývoj

Svaryšov					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	29	38	40	0	38
přechodně bydlící/rekreanti	24	15	15	0	15
celkem	53	53	55	0	53

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

### C.1 Stávající stav

V obci není vybudován vodovod. Veškeré zásobení obyvatel pitnou vodou obstarávají domovní a obecní studny. Množství vody ve studních je dostačující. Kvalita vody není známa.

V místní části se nachází požární nádrž.

### C.2 Návrhový stav

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude využito individuální úpravy vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

### Výhled

není

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – Svaryšovský potok

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

V obci se nachází jednotná kanalizace. Odpadní vody z objektů jsou předčišťovány v septicích. U některých objektů jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV. Recipientem je Svaryšovský potok.

Vlastníkem kanalizace je obec Radošovice.

### **D.2 Návrhový stav**

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

### **Výhled**

Pokud bude vybudováno napojení kanalizace v m.č. Kapsova Lhota na kanalizační síť města Strakonice, uvažuje obec o zpracování PD na vybudování kanalizace v m.č. Milíkovice a Svaryšov, které by navazovalo na kanalizaci v Kapsově Lhotě.