

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Milíkovice
Kód části obce PRVKÚK	3111_048_03
Název obce	Radošovice
Kód ČISOB	551678
Číslo ORP	3111
Název ORP	Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Milíkovice leží 5 km jižně od města Strakonice. Žije zde 29 trvale hlášených obyvatel. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 12. Počet rekreačních chalup je 7 s 12 rekreanty.

B.2 Demografický vývoj

Milíkovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	29	29	30	0	29
přechodně bydlící	12	12	12	0	12
celkem	41	41	42	0	41

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

V obci není vybudován vodovod. Zásobení obyvatel pitnou vodou je z vlastních zdrojů – domovní studny. Kvalita vody ve studních není známa. Množství vody ve studních je dostatečné.

C.2 Návrhový stav

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude využito individuální úpravy vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna nebo balená voda

Užitková voda – požární nádrž, Svaryšovský potok

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V místní části se nachází jednotná kanalizace. Odpadní vody z objektů jsou předčišťovány v septicích. U některých objektů jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV. Recipientem je Svaryšovský potok.

Vlastníkem kanalizace je obec Radošovice.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

Pokud bude vybudováno napojení kanalizace v m.č. Kapsova Lhota na kanalizační síť města Strakonice, uvažuje obec o zpracování PD na vybudování kanalizace v m.č. Milíkovice a Svaryšov, které by navazovalo na kanalizaci v Kapsově Lhotě.