

## 3111\_055\_01 Škůdra

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady - situace nových kanalizačních stok K1-K4 a nové biologické ČOV
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/5548/I-2180/96-Vsi, platnost do: nepovoleno
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 17.11.2015
- Doplnění od obce e-mail ze dne 31.5.2016

Obec Škůdra se nachází 12 km západně od města Volyně. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 60. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 22. Počet rekreačních chalup je v obci 20. Počet rekreantů je v obci okolo 40.

### Vodovod

V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobení obyvatel pitnou vodou je z vlastních zdrojů – domovní studny. Kvalita vody ve studních je dobrá. Množství vody ve studních je proměnlivé a občas nedostatečné.

V obci je umístěna požární nádrž.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k proměnlivému a občas nedostatečnému množství vody z vlastních zdrojů – domovní studny předpokládáme do budoucnosti zásobování z veřejného vrtu a vodovodu. Bude nutné vybudovat i úpravnu vody.

### Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která je ve správě obce Strašice. Kanalizace ústí na novou biologickou ČOV a dále do Novosedelského potoka. Stará kanalizační soustava je z betonových DN 300 až 500 trub a nové kanalizační stoky jsou z PE DN 300. Obec využívá jednotnou kanalizační síť pro splaškové i dešťové vody a je na ni připojena většina obytné zástavby.

Některé úseky kanalizace nejsou opatřeny revizními šachtami, vpuste jsou bez záchytných košů.

Do situace byly trasy stávající kanalizace zakresleny pouze orientačně podle údajů obecního úřadu a podle pochůzky v terénu. Projektová dokumentace, ani další údaje o stávající staré kanalizaci nebyly k dispozici. K dispozici je jen nová PD na 4 větve/stoky ústící na

biologickou ČOV vybudovanou v roce 2016. V roce 2016 byla kanalizace rozšířena o 4 větve/přiváděče na ČOV v délce 774m.

Splaškové vody z celé zástavby jsou předčištěny provizorně pomocí septiků a čištěny na nové biologické ČOV.

Část obyvatel má bezodtoké jímky.

Čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 2016 v rámci akce: "Dostavba infrastruktury obce Strašice - kanalizace a ČOV Škúdra. Odpadní vody jsou gravitačně svedeny do nové ČOV. Recipientem je Novosedelský potok.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána, včetně doplněných nových 4 stok DN 300. Nevyhovující část stávající staré kanalizace bude vyměněna-rekonstrukce.