

3111_013_00 Hoštice u Volyně

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – divize Strakonice
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/5669/I-2277/97-Vsi, platnost do 31.12.2003

Obec Hoštice se nachází 4km severovýchodně od města Volyně. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 166. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 50. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 33. Počet rekreatantů je v obci okolo 69.

Vodovod

Vodovod byl vybudován v r. 1986 a je ve správě VaK JČ a.s. České Budějovice – divize Strakonice.

Jako zdroje vody slouží dva vrty umístěné cca 1000 m jižně od obce. Oba vrty jsou od sebe vzdáleny 450 m.

Výtlačné řady od vrtů do úpravny jsou vedeny každý samostatně. Zhotoveny jsou z trub polyetylénových profilu DN 80. Rozvodné řady jsou také z IPE DN 80. Na řadech jsou osazeny hydranty.

Vodojem je postaven na severním okraji obce. Vodojem je zemní, typový prefabrik. objekt ze železobetonových stěnových a stropních panelů.

Úprava vody je postavena na západním okraji obce. Jedná se o jednopodlažní objekt, který je v půdorysu sestaven ze dvou obdélníkových částí.

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Rozšíření vodovodu bude dle nové zástavby o cca 325 m.

Kanalizace

V obci se nachází jednotná kanalizační síť, která je ve správě obce. Kanalizace je převážně z betonových trub profilu DN 300 – 500. Jedna stoka je zděná, profilu 400/600 a vede pod domy.

Odpadní vody jsou z 80% předčišťovány v domovních septicích. Zbýlých 20% obyvatel má bezodtoké jímky (žumpy) nebo je napojeno do kanalizace přímo.

Jako recipient zde slouží soukromý rybník pod obcí. (Majitelé nechtějí mít dále zaústěnou kanalizaci do jejich rybníku.) Přepad z rybníku vede 1,5 km meliorační rýhou do řeky Volyňky.

V záměru obce je vybudovat ČOV a rozšířit nedostatečnou kanalizační síť.
Nyní se zpracovává územní plán.

Navrhuje se vybudování ČOV na 200 EO. Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána a doplněna o nové stoky DN 300-600. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV. Celková délka nových kanalizačních řadů bude cca 1,764 km. Recipientem bude místní vodoteč, která ústí do řeky Volyňky.