

## 3111\_060\_01 Zadní Zborovice

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- „Návrh urbanistické studie sídelního útvaru Třebohostice a Zadní Zborovice“
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/1203/I-2200/97 – Vsi, povolení do 31.12.2004 a ŽP/1203/I-2201/97 – Vsi, povolení do 31.12.2006

Sídlo Zadní Zborovice plní v sídelní soustavě jihočeského kraje pouze funkci sídla místního významu. Střediskem obvodního významu je Blatná a okresním městem jsou Strakonice. Počet trvale žijících obyvatel je 146. Počet domů pro trvale žijící obyvatele je 41. Počet rekreačních chalup je v obci 20. Rekreatů je v obci okolo 40.

### Vodovod Třebohostice – Zadní Zborovice

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu ve správě obce. Na vodovod je napojena celá stávající obytná zástavba a objekty ZD v Zadních Zborovicích i Třebohosticích.

Jako zdroj pitné vody slouží tři podzemní vrty o max. kapacitě 2,35 l/s.. K úpravě vody byla vybudována úpravna vody v Zadní Zborovici. Pro zadržení vody slouží vodojem v Zadních Zborovicích. Jedná se o zemní vodojem o objemu 1x250 m<sup>3</sup>. Vodovodní potrubí (zásobovací a rozvodné řady) je vedeno v polyetylenu PE DN 100.

\*\*\*\*\*

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu.

Navrhuje se postupné rozšiřování vodovodu dle zástavby, přeložky a obnova vodovodu.

V důsledku výstavby několika rodinných domů na pozemku p.č. 2627 dojde k přeložení vodovodního řadu i výtlačného potrubí k vodojemu v délce 95 m - původního vedení. Přeložené gravitační potrubí bude PE 110x10 v délce 152 m výtlačné potrubí v délce 95 m bude vedeno v nově vybudované příjezdové komunikaci.

### Kanalizace

V obci je jednotná kanalizace ve správě obce Třebohostice. Celkový technický stav kanalizace je dobrý i přes částečnou zastaralost. Odpadní vody jsou vypouštěny bez předčištění.

Kanalizace je z betonových trub DN 200 – 600.

Obec nemá ČOV.

Recipient je zde cestní příkop s celoročním průtokem č.h.p. 1-08-01-136.

\*\*\*\*\*

Navrhuje se vybudování ČOV na 200 EO. Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána a doplněna o nové stoky. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV. Celková délka nových kanalizačních řadů bude cca 1,278 km. Recipientem bude místní vodoteč, která ústí do Havlova rybníku, přepad z rybníku bude zaústěn do potoka Kolčavky.