

3111_045_00 Přešťovice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – divize Strakonice
- Rozhodnutí MěÚ Strakonice, odbor ŽP o vypouštění odpadních vod ŽP/3353/I-2122/2004-LKa, povolení do 31.8.2014

Obec Přešťovice se nachází 5 km východně od města Strakonice. V obci Přešťovice je počet trvale bydlících obyvatel , 317. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je ,104. Počet rekreačních chalup a chat je v obci , 59. Počet rekreantů je v obci okolo , 150. V obci se nachází ZD Přešťovice (rostlinná a živočišná výroba),dále se zde nachází firma Truckcentrum Strakonice, s.r.o., (nákladní autodoprava), Jednota SD, (prodejna smíšeného zboží).

Vodovod

Zdrojem pitné vody pro obec Přešťovice je vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod je napojena celá stávající obytná zástavba.

Obec je zásobena z vodárenské soustavy JČ (Římov) samostatnou přípojkou, vedoucí přímo do zemního vodojemu o objemu 100m³ (dno 431,1 m. n. m., max. hladina 434,4 m. n. m.), který je umístěn v blízkosti zemědělského družstva, mezi areálem dílen a areálem živočišné výroby.

Výtlačný řad je napojen také na vodojem ZD Přešťovice 150 m³ (střed odhad cca 435 m. n. m.), který je v bezprostřední blízkosti vodojemu ČEVAK. Z vodojemu 100m³ je poté proveden rozvod po obci. Zásobovací řad z vodojemu je z LT PN 100, zbytek sítě je převážně z LT DN 80.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s..

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Obec Přešťovice je nově napojena na vodárenskou soustavu JČ (Římov) a je odpojena od dřívějšího skupinového vodovodu.

Probíhá postupná obnova stávajících vodovodních řadů, objektů a strojně-technologických zařízení na vodovodní síti. S rozvojem obce se bude pokračovat s rozšiřováním vodovodní sítě v souladu s územním plánem.

Obec do budoucna předpokládá vybudování vodovodu v místní části Brusy, Slatina a Kbelnice zdrojem vodovodu bude vodárenská soustava JČ (Římov).

Kanalizace

V obci byla vybudována nová ČOV na 500 EO. Stávající nevyhovující kanalizace byla z velké části zrušena nebo ponechána pouze jako dešťová. V obci byla vybudována nová splašková kanalizace profilu DN 250-400. Odpadní vody jsou gravitačně a výtlačkem svedeny do nové ČOV. Na kanalizaci se nacházejí 3 čerpací stanice. Celková délka nových kanalizačních řadů bude cca 2,2 km.

ZD má vlastní ČOV, s výjimkou dílen, které jsou napojeny na obecní kanalizaci. Součástí dílen je umývárna. Firma Truckcentrum Strakonice, s.r.o., má vlastní ČOV, pouze kanceláře jsou napojeny na obecní kanalizaci, prodejna Jednoty SD je napojena na obecní kanalizaci.

Recipientem je zde potok Rohozná č.h.p. 1-08-02-05-L a drobný vodní tok č.h.p. 1-08-02-052-03-L.

Kanalizace je ve správě obce.

Stávající systém odkanalizování je vyhovující. Ve výhledu se počítá s případným rozšiřováním kanalizace do rozvojových ploch a rekonstrukcí stávající kanalizace.