

11_044_00 Přečovice**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – divize Strakonice
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/5379/I-2340/2001-MHr, povolení do 31.12.2011

Obec Přečovice se nachází 1 km severně od města Volyně. V obci Přečovice je počet trvale bydlících obyvatel 104. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 43. Počet rekreačních chalup je v obci 10. Počet rekreantů je v obci okolo 48. V obci se nachází masokombinát.

Vodovod

Vodovod byl dán do provozu 18. 7. 1930. Vodovod je v majetku obce. Od 1. 1. 2007 je provozovatelem vodovodu obec.

Zdroj vody pro obec Přečovice se nachází na k. ú. Milejovice. Tvoří jej dva jímací zářezy. Voda je sváděna do sběrné jímky potrubím litinovým. Kolem jímacích zářezů je vytvořeno ochranné pásmo 1. stupně a je označeno výstražnými cedulemi.

Vodojem je kruhový, železobetonový, jednokomorový se samostatnou armaturní komorou. V prostoru vodojemu je osazen dávkovací přístroj pro gravitační vodovody k zajištění desinfekce vody.

Příváděcí řad do vodojemu je proveden z litinových trub hrdlových. Na síti je osazeno 5 ks hydrantů.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Obec předpokládá s modernizací a rekonstrukcí prameniště (nyní podpovrchová voda) nebo s výstavbou dvou vrtů.

Navrhuje se postupné rozšiřování vodovodu dle ÚP a nové zástavby.

Ve fázi projektu je výstavba vodovodního řadu DN 100, v délce 320 m na severovýchodním konci města Volyně a jižním okraji obce Přečovice s napojením na stávající vodovod. Vodovodní potrubí bude ukončeno podzemním hydrantem, který bude

současně sloužit pro odvodušnění potrubí. Na vodovodním řadu budou provedeny odbočky pro stávající objekty a pro novou zástavbu. Vodovod bude proveden z potrubí PE d.110.

Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť.. Počet napojených obyvatel je 70. K předčištění dochází pouze v septicích. Materiál použitý na stavbu kanalizace jsou betonové trouby DN 300 – 600 a jedna větev je vyžděna z kamene 400/400. Kanalizace je zaústěna do Přechovického potoka.

Provozovatelem kanalizace je obec Přechovice

Ve fázi projektu je výstavba gravitačního kanalizačního řadu DN 300, v délce 270 m na severovýchodním konci města Volyně a jižním okraji obce Přechovice s napojením na stávající řad. Do kanalizace budou napojeny odpadní vody z nově navržené zástavby i se stávajícími objekty. Potrubí bude plastové. Tato kanalizace je napojena na ČOV Volyně

V obci budou vybudovány gravitační řady splaškové kanalizace včetně čerpací jímky, které odvedou odpadní vody do vlastní nové mechanicko-biologické čistírny poblíž Přechovického potoka na západní straně obce.

Výhledově je možné po ekonomickém posouzení řešit splaškovou kanalizaci výtlačkem na ČOV Volyně. Navrhuje se výtlačný řad PE 90-110 s jednou čerpací stanicí. Výtlačný řad by byl napojen na kanalizační síť města Volyně a odpadní vody by byly svedeny na ČOV Volyně. Délka nové kanalizace by byla cca 879 m.