

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Kapsova Lhota
Kód části obce PRVKÚK	3111_048_02
Název obce	Radošovice
Kód ČISOB	551678
Číslo ORP	3111
Název ORP	Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Kapsova Lhota leží 2 km jižně od města Strakonice. Žije zde 91 trvale hlášených obyvatel. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 31. Počet rekreačních chalup je 5 s 10 rekreanty.

B.2 Demografický vývoj

Kapsova Lhota					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	91	91	95	91	91
přechodně bydlící/rekreanti	8	10	10	10	10
celkem	99	101	105	101	101

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – napojení na skupinový vodovod ze Strakonice

C.1 Stávající stav

Místní část je zásobena novým vodovodním přivaděčem z vodovodní soustavy města Strakonice. Vodovodní potrubí je provedeno z eternitového a PE potrubí., Staré potrubí je postupně obnovováno a nahrazováno potrubím z PE. V místní části se nenachází vodojem. Na území místní části se nachází dva rybníky.

Vlastníkem vodovodu je obec Radošovice a provozovatelem je společnost Technické služby Strakonice s.r.o.

C.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – místní rybník, popřípadě Svaryšovský potok

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V obci se nachází jednotná kanalizace. Zákres kanalizace je proveden odhadem (podklady o stávající kanalizaci neexistují).

Odpadní vody z objektů jsou předčišťovány v septicích. U některých objektů jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV. Recipientem je zde Svaryšovský potok.

Vlastníkem kanalizace je obec Radošovice a provozovatelem je společnost Technické služby Strakonice s.r.o.

D.2 Návrhový stav

Obec má zpracovanou PD na napojení místní části na kanalizační síť města Strakonice. Ve vzdálenosti cca 1180 m vede kanalizační sběrač z obce Radošovice, který se napojuje na kanalizační síť města Strakonice. Celková délka nové gravitační kanalizace by byla cca 2 597 m a 58 m výtlaku. Předpokládané náklady 20 mil. Kč. Akce bude realizována pouze v případě získání finančních prostředků z některého dotačního titulu. Pokud obec nebude mít k dispozici finanční prostředky na výstavbu kanalizace a ČOV, bude čištění odpadních vod v obci řešeno instalací DČOV nebo vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Odtok by byl zaústěn do stávající kanalizace nebo do Svaryšovského potoka.

Výhled

není