

A. NÁZEV OBCE

Milejovice		
Kód části obce PRVKÚK	3111_028_00	
Název obce	Milejovice	
Kód ČISOB	536539	
Číslo ORP	3111	
Název ORP	Strakonice	

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Milejovice se nachází mezi Strakonice a Volyní cca 6 km od Volyně. Rozkládá se v členitém terénu, jehož nadmořská výška se pohybuje od 510 do 580 m. n. m. Od jihu na sever protéká Svaryšovský potok. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 70 (rok 2021). Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 23. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 18. Počet rekreantů je v obci okolo 40.

B.2 Demografický vývoj

Milejovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	71	77	85	0	77
přechodně bydlící/rekreanti	40	40	40	0	40
celkem	111	117	125	0	117

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

V obci není vybudován obecní vodovod. Zásobení obyvatelstva je zajištěno ze soukromých zdrojů – studny. Kvalita vody ve studních není dostatečná z hlediska požadavků hygienické normy na pitnou vodu (dusičnany, radioaktivita). Množství vody v domovních studních je z části dostatečné.

V roce 1995 byl proveden průzkumný hydrogeologický vrt pro Hydroprojekt potažmo pro obec za účelem zajištění zdroje pro projektovaný obecní vodovod. HV-1, 45 m hluboký, využitelná vydatnost byla stanovena na 0,6 l/s, po chemické a mikrobiologické stránce voda vyhovovala pro pitné účely, zvýšený byl pouze obsah radonu (1344 Bq/l), který je nutno upravovat. Vrt je situován za jižním okrajem obce a v rámci průzkumných prací byl navržen rozsah ochranných pásem. (V situaci – pouze odhad umístění vrtu.)

V obci je požární nádrž.

C.2 Návrhový stav

Výhledově bude v obci vybudován nový vodovod. Obec má zpracovaný projekt a vybudovaný vrt. V obci bude postaven nový VDJ o objemu 20 m³. Délka nových vodovodních řadů bude cca 1,8 km. Spotřebiště bude zásobováno gravitačně z VDJ.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní tok

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – ano, 100 EO

D.1 Stávající stav

V obci je vybudována oddílná kanalizace DN 250 o celkové délce cca 1,9 km a mechanicko-biologická ČOV pro 100 EO.

Stávající kanalizace byla ponechána a bude sloužit jen jako dešťová kanalizace.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Milejovice.

D.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).