

3111_014_00 Chrást'ovice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- „Projekt na obnovu vesnice“
- (O Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výústí obecní kanalizace nebylo požádáno.)
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.8.2015
- Doplnění ČEVAK a.s.

Obec Chrást'ovice leží 8 kilometrů severně od okresního města Strakonice na komunikaci Třebohostice – Radomyšl, 3 kilometry severozápadně od Radomyšle. Na severozápadním okraji obce se na tuto komunikaci napojuje silnice Strakonice – Droužetice – Chrást'ovice. Obec nemá přímé napojení na významnější silnice. Počet trvale bydlících obyvatel je 203. Počet domů pro trvale bydlící je 55. Počet chalup určených k rekreaci je 43. Počet rekreantů v chalupách je 43.

Vodovod

V obci se nachází vodovod, který byl budován v rámci akce „Z“ v šedesátých letech, který je v havarijním stavu. Zdrojem pitné vody pro obec Chrást'ovice jsou dva vrty umístěné na severovýchodní straně obce. Vybudovány byly v roce 1969. V roce 1987 byl napojen další vrt, vybudovaný v roce 1984. Čerpací stanice je umístěna v prameništi. AT stanice je vybavena tlakovou nádobou a kompresorem.

Vodovodní síť v obci je větvená, řady jsou propojeny do okruhu.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK, a.s.

V navrhovaném období se předpokládá s celkovou obnovou vodovodu. Do budoucna obec předpokládá s dobudováním vodojemu o objemu s dostatečnou akumulací pitné vody (50m³), vč. ATS. Voda bude čerpána ze stávajících vrtů. Délka nových řadů do VDJ a z VDJ bude cca 0,6 km.

Je navržena sanace zdrojů pitné vody, jejich posílení a technologická úprava. Průběžně bude probíhat pravidelná obnova vodovodní sítě.

Obec požádala o podporu MZE na výstavbu vodojemu a vodovodu v obci Chrást'ovice. Délka vodovodního řádu je 1 005 m.

Kanalizace

V obci se nachází jednotná kanalizace ve správě obce. Kanalizace se skládá ze tří hlavních stok, které jsou zaústěny do zatruběného melioračního kanálu, který ústí do rybníku „Chválovec“. Kanalizace je z betonových trub DN 300 – 600mm.

Odpadní vody jsou před zaústěním do kanalizace předčištěny v domovních septicích (cca 80% obyvatel). Přibližně 20% obyvatel není napojeno na kanalizace a k likvidaci odpadních vod využívá odpadní jímky (žumpy).

Projekt na rozšíření kanalizace je již zpracován.

Navrhuje se vybudování ČOV na 250 EO. Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána a doplněna o nové stoky. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV. Celková délka nových kanalizačních řadů bude cca 1,262 km. Recipientem bude Řepický potok.