

3111_007_02 Kváskovice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Územní plán schválený 26.11.2014
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/1283/I-2209/97-MHr platnost do 31.12.2020
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 20.9.2013 (není zpracovaný žádný projekt)
- Doplnění od obce e-mail ze dne 25.5.2016

Sídelní útvar Kváskovice spadá do administrativního obvodu obce Drážov. Nadmořská výška obce je 709 m n. m.. V obci se nacházejí památkově chráněné objekty roubených chalup. V obci se nachází zemědělská výroba – ZVO s.r.o. Dřešínek 1. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 24 a tento počet se stále snižuje. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 9. Počet rekreačních chalup je v obci 21. Počet rekreantů je v obci okolo 50.

Vodovod

V obci není vodovod, veškeré zásobení obyvatelstva pitnou vodou je ze soukromých zdrojů – studny. Kvalita vody je dobrá. Množství vody v domovních studnách se po dlouhotrvajícím suchém počasí snižuje. Některé staré kopané studny mají problémy s hladinou pitné vody. Zásobování pitnou vodou řeší občané individuálně zřízením vrtu. V obci je umístěna požární nádrž (velké studny).

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu a vzhledem k individuálnímu řešení občanů předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Kanalizace v obci Kváskovice je jednotná z betonových trub DN 300 – 400 mm. Správcem kanalizace je obec Drážov. Kanalizace je zaústěna do Hoslovického potoka. Jediné čisticí zařízení jsou domovní septiky.

Obec Drážov upravila územní plán pro místní část Kváskovice u Drážova, který navrhuje výstavbu centrální ČOV jižně pod osadou. Dále navrhuje doplnění stávající kanalizační sítě v rámci výhledové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objektům, včetně přečerpávání a jako podchycení stávajících výustí (není zpracován projekt).