

3111_012_01 Hodějov

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- „Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výústí obecní kanalizace ŽP/1201/I-2203/97-MHr, platnost do 31.12.2008

Obec Hodějov se nachází v Jižních Čechách, v bývalém okrese Strakonice, asi 20 km jihozápadně od Strakonice. Obec Hodějov je správní celek zemědělského charakteru, je součástí zájmového území střediska místního významu – Katovice a v další návaznosti na okresní město Strakonice. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 64. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 28. Počet rekreačních chalup je v obci 14. Počet rekreantů je v obci okolo 28. V obci hospodaří soukromí zemědělci, nachází se tu farma se 100 kusy dobytka.

Vodovod Hoslovice - Hodějov

V obci je vybudován vodovod, který je ve správě obce. Část objektů cca 20% využívá vlastních zdrojů pitné vody – studny.

Vodní zdroj pro obec Hoslovice a Hodějov se nachází v blízkosti rybníka, umístěného mezi intravilány těchto sídel (při výstavbě předpokládaného kempu nutno respektovat stávající ochranná pásma). Vodojem se nachází na kopci, těsně nad severozápadním okrajem intravilánu sídla Hoslovice. Zdroje pitné vody jsou 3 vrty, z kterých je voda čerpána do sběrné studny. Pro zadržení pitné vody slouží zemní vodojem z roku 1975 o objemu 100 m³.

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Obec předpokládá s výměnou výtlačného řadu od zdrojů k VDJ a s výměnou hlavního zásobovacího řadu (viz Hoslovice). Dále, v místní části Hodějov, se počítá i s výměnou rozvodných řadů.

Kanalizace

V obci je jednotná kanalizační síť. Kanalizace je provedena z betonových trub DN 300 – 500. Odpadní vody jsou čištěny v septicích. Provozovatel a vlastník kanalizace je obec.

Část kanalizace je vyústěna do zatrubněné meliorační stoky, která je po 300 m otevřená. Další část vyústíuje do příkopu, kde dochází k vsaku.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2012 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Strakonice.

Dalším řešením likvidace odpadních vod by mohla být varianta uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány. Odtok z mikročistíren by byl zaústěn do stávající kanalizace.

V urbanistické studii z roku 1997 je navrhována ČOV. Obec by měla zájem o centrální ČOV (nebo MČOV).