

3111_035_01 Jetišov

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 15.12.2014

Obec Jetišov se nachází 7 km severozápadně od města Volyně. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 19. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 8. Počet rekreačních chalup je v obci 21. Počet rekreatantů je v obci okolo 40.

Vodovod

V obci není vybudován vodovod. Zásobení obyvatelstva je zajištěno ze soukromých zdrojů – studny. Kvalita vody ve studních není známa. Množství vody v domovních studních není známé.

V obci se nachází rybník.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Kanalizace v obci není vybudována. Žádné podklady se o stávající kanalizaci nenašly a ani z ústního pohovoru se o stávající kanalizaci nic nezjistilo.

Splaškové vody z objektů jsou předčišťovány v septicích. Odvedení splaškové vody (z přepadů) ze septiků je řešeno vsakem, nebo zaústěním do trativodů nebo do povrchových vod.

Ostatní objekty jsou napojeny na vlastní bezodtoké jímky (žumpy) se svozem na ČOV.

Recipientem je zde místní vodoteč, která ústí do Nihošovického potoka.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2012 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Strakonice.

Dalším řešením likvidace odpadních vod by mohla být varianta uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV s biokontaktory, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umísťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány. Odtok z mikročistíren by byl zaústěn do místní vodoteče.

Obec plánuje výstavbu kanalizace v místní části Jetišov.