

3111_054_01 Dražejov

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod *
- Mapové podklady
- Územního plán sídelního útvaru Strakonice z roku 1997/8“
- Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – divize Strakonice
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace : na ČOV Strakonice

Místní část Dražejov města Strakonice leží cca 1 km západně od Strakonice. Počet trvale bydlících obyvatel je 1129.

Vodovod

Vodovod pro obec Dražejov byl dán do provozu 7. 10. 1931.

Zdroj vody tvoří studna zděná. Kolem studny je vytvořeno ochranné pásmo 1. stupně označené výstražnými cedulemi.

Ze studny je voda vedena samospádem do akumulární jímky, která je v objektu s čerpací stanicí. Přívod vody je regulován plovákovým ventilem.

Vodojem je situován severně od obce. Jedná se o zemní, kruhový, jednokomorový vodojem o objemu 50 m³.

Příváděcí řad ze studny do akumulární nádrže v čerpací stanici je proveden z litinových trub hrdlových.

Vodovod je ve správě VaK JČ a.s..

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Rekonstrukce vodovodních řadů bude probíhat postupně min. 2% ročně.

Kanalizace

V obci je vybudována kanalizační jednotná síť, která je ve správě VaK JČ a.s.. Jedná se o společné odkanalizování sídla Starý Dražejov a Nový Dražejov. Kanalizace je z betonových trub DN 300 – 600. Odpadní vody byly dříve odváděny do silničního příkopu a dále do místní vodoteče, která se vlévá do Otavy. Později byla v obci vybudována ČOV.

V současné době (2004) je odkanalizování místní části Dražejov řešeno napojením, výtlačným řadem, na ČOV Strakonice. V obci se nachází čerpací stanice s odlehčením. V obci mají problémy s velkým množstvím balastních vod.

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávající kanalizace. Také se předpokládá s úpravou na kanalizační síti s odkloněním balastních vod. Nevyhovující části kanalizace budou ve výhledu vyměněny.