

## 3111\_007\_00 Drážov

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Územní plán schválený 26.11.2014
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/1281/I-2207/97-MHr, platnost do 31.12.2020
- Doplnění od obce e-mail ze dne 25.5.2016

Obec Drážov se nachází cca 18 km severovýchodně od Vacova, 15 km západně od Volyně a cca 30 km severně od Vimperka. Průměrná nadmořská výška je 650 – 700 m. n. m. Drážov má obytnou, kulturní, správní i výrobní funkci. V sídle je obecní úřad a smíšená prodejna. V obci se nachází zemědělská výroba – ZVO s.r.o. Dřešíněk 1. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 80. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 23. Počet rekreačních chalup je v obci 13. Počet rekreantů je v obci okolo 10.

### Vodovod

V obci Drážov byl v roce 1995 uveden do provozu obecní vodovod, využívající jako zdroj vody dva vrty o celkové vydatnosti 0,6 l/s. Vrty V1 a V2 se nacházejí jižně u obce. Jímaná voda je přiváděna do místní úpravny, jejíž maximální kapacita je 1,0 l/s. V současné době probíhá jímání vody pouze z jednoho vrtu (V2) o vydatnosti 0,35 l/s, který je s dostatečnou rezervou schopen pokrýt potřebu vody v obci.

V obci je vodovod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví i správě obce. Část obyvatel využívá vlastních zdrojů pitné vody - studny. Kvalita vody i její množství je dostatečné. V obci je rovněž požární nádrž. V celé obci je postaven vodovod na 100 %.

V obci je postaven vodojem o objemu 50 m<sup>3</sup>.

\*\*\*\*\*

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu.

Ve výhledu je plánováno napojení sousední obce Dobřš na vodovod obce Drážov. Kapacita zdrojů je dostatečná (nyní obec Drážov využívá pouze vrt V2) a kapacita ÚV také. V obci Dobřš bude vybudován nový VDJ

### Kanalizace

Kanalizace v obci Drážov je jednotná a je ve správě obce. Jediným čisticím zařízením jsou septiky, které jsou v obci ze 40%. Kanalizace ústí do místního potoka – Hoslovický potok. Kanalizace je z betonových trub DN 300 – 400.

\*\*\*\*\*

Navrhujeme vybudování ČOV na 110 EO. Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána a doplněna o nové stoky. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV, která je dle ÚP navržena JV pod obcí Drážov. Celková délka nových kanalizačních řadů bude cca 0,451 km. Recipientem bude Hoslovický potok.