

3111_029_00 Miloňovice**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – divize Strakonice
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výústí obecní kanalizace ŽP/1167/I-2044/2005-LKa, povoleno do 31.12.2014

Obec Miloňovice je vzdálena cca 8 km od Strakonice. V obci je Zemědělské družstvo a truhlárna. Obcí procházejí dvě komunikace III. třídy. Obec se nachází v nadmořské výšce 490 m. n. m. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 229. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 63. Počet rekreačních chat je v obci 4. Počet rekreantů je v obci okolo 12.

Vodovod

V obci je vodovod ve, který byl uveden do provozu v r. 1981.

Zdrojem vody pro obec Miloňovice, jsou dvě vrtané studny umístěny jihozápadně pod obcí. Jedná se o studny HV1 a HV3.

Voda z vrtů vstupuje do úpravny vody výtlačným potrubím, upravená voda je akumulována v nádrži o objemu 20m³. Vodojem je postaven severozápadně nad obcí na okraji lesa. Voda do vodojemu je čerpána přes spotřebiště. Trubní síť je dělena na výtlačné řady a zásobovací řady.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s..

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Rozšíření vodovodních řadů bude probíhat podle požadavků obce v souladu s územním plánem. . Bude probíhat pravidelná obnova vodovodní sítě, zdrojů pitné vody i strojních a technologických zařízení na úpravě vody.

Kanalizace

Provozovatelem kanalizace a ČOV na území Miloňovic je obec Miloňovice.

Nová kanalizace a ČOV byla postavena v letech 1986 – 1989. Kanalizační síť je v jednotném systému. Původní kanalizace je různého stáří a profilů, část sítě je stavebně nevyhovující. Splaškové vody z větší části zástavby jsou čištěny v ČOV, čistírna je mechanicko - biologického typu III/k. Odpad je zaveden do biologického rybníka, který je součástí ČOV. Recipientem je zde Zorkovický potok.

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávající kanalizace a ČOV. Bylo provedeno rozšíření kanalizace tak, aby byla odkanalizována celá zástavba. Délka nové kanalizace je cca 1214 m. Další rozšíření bude dle nové zástavby a v návaznosti na výstavbu silnice.

Dále obec počítá s výměnou nevyhovujících částí stávajících kanalizačních stok a pravidelnou obnovou kanalizační sítě.

V návrhu sousední obce Sudkovice je uvažováno s napojením na ČOV Miloňovice.