

A. NÁZEV OBCE

Mladošovice	
Kód části obce PRVKÚK	3113_008_00
Název obce	Mladošovice
Kód ČISOB	544817
Číslo ORP	3113
Název ORP	Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Mladošovice (471,00 – 481,00 m n.m.) se nachází se cca 12 km severovýchodně od města Trhové Sviny. V obci je trvale hlášeno 236 obyvatel.

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a Třeboňské pánvi – jih, která je součástí vodohospodářsky významného komplexu jihočeských pánví s významnými zásobami podzemních vod.

B.2 Demografický vývoj

Mladošovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	227	236	236	217	140
přechodně bydlící/rekreanti	23	23	23	23	0
celkem	250	259	259	240	140

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studna/vrt)

C.1 Stávající stav

Obec Mladošovice je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu. V roce 2018 byl vybudován nový vrt s VDJ. VDJ má kapacitu akumulační nádrže 1x20 m³ a armaturní komoru s čerpací stanicí. Ve VDJ je také úprava vody (odkyselovací filtry a tlakové nádoby). Rozvodné řady jsou po celé obci v délce cca 2,3 km.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Mladošovice.

C.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – vodní nádrž, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Odpadní vody v obci jsou čištěny individuálně. Část je poté odváděny kanalizací. Zbylá část odpadních vod je zachycována v bezodtokových jímkách a odvážena na ČOV. Technický stav a trasa kanalizace není zmapována.

Vlastníkem kanalizace je obec Mladošovice.

D.2 Návrhový stav

Ve výhledu bude v obci vybudovaná nová kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody budou svedeny potrubím z PVC DN 300 o celkové délce cca 2,1 km do nové ČOV Mladošovice, umístěné na západě obce. Kapacita nové ČOV bude 250 EO. Stávající kanalizace v obci bude využita pouze jako dešťová.

Výhled

není