

3113_015_08 Otěvěk

Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Studie kanalizace z roku 1995
- Doplnění od města e-mail ze dne 26.5.2016

Obec Otěvěk (500.00 - 521.00) je místní částí města Trhové Sviny a nachází se cca 2 km severně od něj. V obci je trvale hlášeno 225 obyvatel.

Vodovod

Obec Otěvěk je napojena na skupinový vodovod Trhové Sviny. Popis tohoto vodovodu je v 3113_015_00 - Trhové Sviny. Voda je do obce přiváděna z ÚV Otěvěk pomocí AT stanice (tlak cca 540 m n.m.).

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu se uvažuje s postupnou obnovou vodovodní sítě a s rozšířením vodovodní sítě v souladu s rozvojem obce.

Kanalizace

Odpadní vody od 90 % obyvatel jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť ve správě obce. Kanalizace je zaústěna do Otěvěckého potoka. Kanalizace je provedena z betonového potrubí DN 300 mm v délce 0,5 km a DN 500 mm v délce 0,1 km.

Odpadní vody od 10 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu.

Ve výhledu bude v obci Otěvěk dobudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny potrubím z PVC DN 300 v celkové délce cca 1,0 km do nové ČOV, umístěné na západě obce. Kapacita nové ČOV bude 200 EO. Variantním řešením je svedení odpadních vod na ČOV Trhové Sviny. Ve výhledu se uvažuje s postupnou obnovou kanalizačních stok a s rozšířením kanalizační sítě v souladu s rozvojem obce.