

3116 _005_ 03_Onšovice

Podklady

- Mapové podklady
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace

Obec leží cca 4 km severně od Vimperka, 10 km jihozápadně od Volyně a 4 km západně od Čkyně. V obci je trvale hlášeno 107 obyvatel.

Vodovod

Obec Onšovice má vybudovanou vodovodní síť. V obci je napojeno cca 80 % obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu, zbylá část využívá vlastních zdrojů pitné vody (domovní studně). Jímání vody pro vodovod je zajištěno z 1 vrtu. Voda je čerpána do vodojemu o objemu 150 m³. Do Onšovic je voda dopravena samospádem. Rozvody vody jsou provedeny z PVC DN 100. V současné době dochází ke ztrátám vody ve vrtu.

Do výhledu je nutné posílit zdroje a vytvořit zálohu, aby nedošlo k současným problémům. Jinak stávající vodovodní síť vyhovuje.

Kanalizace

V obci je vybudována dešťová kanalizační síť. K přečištění odpadní vody dochází v septicích, odkud je odvedena přepadem do kanalizace. Odpadní voda je vypouštěna do jímek. Nevyhovující stav.

V obci bude nutno velmi brzo vybudovat novou kanalizační síť a ČOV. Odpadní vody budou svedeny kanalizačními řady z PVC DN 300 do nové ČOV, umístěné na jihu obce. Kapacita ČOV je navržena na 130 EO. Celková délka řadů bude 1,655 km.