

3116_017_ 07_Korkusova Huť

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady

Obec Korkusova Huť leží 4 km jižně od Vimperka, Obci protíná silnice I/4 ve směru z Vimperka na hraniční přechod Strážný. V obci jsou provozovány dva podniky poskytující služby projíždějícím motoristům. V obci žije 52 trvale hlášených obyvatel .

Vodovod

V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování obyvatel pitnou vodou je zajištěno ze soukromých studní. Kvalita vody ve studních je dobrá, množství vody je dostatečné. V obci není zdroj požární vody.

Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou z nového vodního zdroje. Jižně od obce se nacházejí tři vrty. Zde se navrhuje vybudovat vodojem o objemu 50 m³. Tento VDJ bude společně také sloužit pro zásobení místní části Arnoštka. Z tohoto VDJ bude přívodním řadem IPE 90 zásobena vlastní místní část Korkusova Huť. Rozvod po obci bude proveden opět z IPE 90.

Kanalizace

V obci není vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo na ČOV ve Vimperku , dovozná vzdálenost je 7 km.

Vzhledem k tomu, že se obec Korkusova Huť nachází v ochranném pásmu, je nutné ve výhledu vybudovat v obci kanalizaci. Ta bude svedena do nové ČOV Korkusova Huť, umístěné severně od obce. Rozvody po obci budou z PVC DN 300 a celková délka nových řadů bude 0,909 km. Kapacita nové ČOV bude 100 EO.