

3116_002_01_Černá Lada

Podklady

- Nebyl obdržén dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

V sídle není v současné době žádný trvale hlášený občan. Žije zde jen několik rekreatantů.

Vodovod

Sídlo Černá Lada nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobování vlastní soukromé studny.

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Sídlo Černá Lada nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. Přírozeným recipientem je bezejmenná vodoteč protékající západně od sídla, která tvoří levostranný přítok Teplé Vltavy. Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti, které jsou zachycovány do žump s odtokem do místní vodoteče, nebo podmoku.

V obci se neuvažuje s výstavbou veřejné kanalizace. Jelikož se nachází v ochranném pásmu, je třeba řešit odkanalizování celé obce a to formou buď mikročistíren nebo vícekomorových septiků s dočištěním v zemních filtrech.