

**3116\_016\_ 09\_Přečín****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Údaje od 1.JVS, a.s. České Budějovice

Sídlo leží 12 km východně od obce Kašperské Hory a 9 km severně od Vimperka. V sídle je trvale hlášeno 102 obyvatel. Obec slouží také k rekreačním účelům a je v ní středisko zemědělské výroby.

**Vodovod Javorník - Vacov**

Osada Přečín má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník - Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Vodovodní síť je ve správě společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice. Vlastníkem je obec Vacov.

Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a desinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m<sup>3</sup>, , Lhota o objemu 2x150 m<sup>3</sup>, Benešova Hora o objemu 100 m<sup>3</sup>, Mladíkov o objemu 2x25 m<sup>3</sup> a Přečín o objemu 100 m<sup>3</sup>. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující.

\*\*\*\*\*

Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50% stávajících vodovodních řadů, rekonstruovat vodojem a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

## Kanalizace

Obec Přečín má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je ve správě ČEVAK a.s. České Budějovice. Jedná se o kanalizaci Vacov – Přečín, která je svedena na ČOV Přečín. Kanalizační potrubí je provedeno z PVC DN 300. ČOV je mechanicko – biologická typ AČB 650 (nízkozátěžová aktivace s aerobní stabilizací kalu). ČOV byla vybudována v roce 1999.

\*\*\*\*\*

V budoucím období se předpokládá rekonstrukce 20% stávajících stok a rekonstrukce a modernizace ČOV Přečín.