

## 3112\_034\_01 Bendovo Záhoří

### Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami – VH 1163/Ro, ČHP 1-09-03-024 ze dne 15.3.1994
- Rozhodnutí povolující vypouštění odpadních vod do říčky Blanice ze dne 16.11.1993 – č.j. 41
- Urbanistická studie - Bendovo Záhoří z roku 1998
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- informace – MÚ Tábor, RŽP – Ing. Bauerová, Ing. Jahelka
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 14.11.2014
- Doplnění od města e-mail ze dne 30.5.2016

Bendovo Záhoří (510 - 526 m n.m.) – místní část města Mladá Vožice se nachází cca 3 km jižně od města Mladá Vožice. V obci je trvale hlášeno 16 obyvatel (rok 2001).

### Vodovod

Obec Bendovo Záhoří je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu a nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění dostatečného množství vody doporučujeme prohloubení domovních studní.

### Kanalizace

Místní část města Mladá Vožice – Bendovo Záhoří má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 80 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě města Mladá Vožice, byla vybudována z betonových trub DN 200 a má celkovou délku 0,205 km.

Splaškové vody (80 %) jsou předčišťovány v biologických septičích, jejichž přepady jsou zaústěny do jednotné kanalizace. Tato kanalizace má vyústění do místní vodoteče. Zbývá část splaškových vod (20%) je nečištěná napojena přímo do místní vodoteče.

Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a částečně pomocí systému příkopů, struh a propustků.

Tato místní část má rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami s platností do 31.12.2004.

Bendovo Záhoří má záměr vybudovat zde kanalizaci.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části Bendovo Záhoří není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách jsou likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Vožice.

Individuální čištění, dle majitelů nemovitostí.