

## 3102\_012\_03 Novosedly

### Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Novosedly (393.00 - 398.00 m n.m.) je místní částí obce Dívčice a nachází cca 3 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 52 obyvatel.

### Vodovod

Obec Novosedly je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu z vodojemu Včelná 36 000 m<sup>3</sup> (462.00/457.00). Rozvodné řady jsou z IPE 90 a 110 délky 1 124 m. V obci je 30 ks vodovodních přípojek o celkové délce 750 m.

Zdrojem požární vody pro obec je soustava přilehlých rybníků.

Provozovatelem vodovodu je VaK JČ a.s., jeho vlastníkem je obec Dívčice.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

### Kanalizace

Odpadní vody od všech obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drenů. Částečně vybudovaná dešťová kanalizace, do které jsou některé ze septiků zaústěny, odvádí tyto vody do rybníka Oblanov. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Je navrženo řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících případně výstavbou nových vícekomorových septiků s následným dočištěním odpadních vod v rybníku Oblanov.