

3102_072_02 Kroclov

Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Studie dosažení limitů z 06/97.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997
- Povolení k nadlimitnímu vypouštění odpadních vod (č.j. 2334/ /93/Ná)

Obec Kroclov (495.00 – 512.00) je místní částí obce Vrábče a nachází se cca 1 km jižně od ní. V obci je trvale hlášeno 22 obyvatel.

Vodovod

Obec Kroclov je napojena na vodovod Křemže-Vrábče (CK) z vodojemu Vrábče 150 m³ (545.18/541.73). Zásobní řad z obce Vrábče je délky cca 2,3 km IPE 90. Vodovod dále pokračuje do obce Jamné.

Zdrojem požární vody jsou hydranty na vodovodu.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Vodovod je nový, kromě běžné údržby a oprav není třeba žádných významných investic.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 75 % obyvatel.

Kanalizace vybudována z betonových trub DN 300-400 v celkové délce 250 m. Je zaústěna jednou výustí do recipientu (meliorační rýhy) ústícího do Vltavy.

Odpadní vody od 25 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Provozovatelem dešťové kanalizace je obec.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek s vývozem na ČOV, rekonstrukcí či výstavbou nových vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.