

3112_011_02 Horní Hořice

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Horní Hořice (559 - 572 m n.m.) - místní část obce Dolní Hořice se nachází cca 1 km východně od obce Dolní Hořice. V obci je trvale hlášeno 88 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Horní Hořice je zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je sdružení občanů Horní Hořice.

Zdrojem vodovodu je studna severně od obce. Vydatnost zdroje je 1,5 l/s. Ze zdroje je voda gravitačně vedena do VDJ H.Hořice 1×27 m³ (620/ - m.n.m -odhad). Z vodojemu je voda gravitačně dopravena do zástavby v Horních Hořicích.

Kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. v ukazateli bakteriologického znečištění.

Z vodovodu je dále zásoben zemědělský objekt v Dolních Hořicích.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Obec uvažuje o posílení zdroje pitné vody novým vrtem po vytipování vhodné lokality hydrogeologickým průzkumem a též zajištění kvality vody její úpravou.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve využívaném zdroji a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody (hygienické zabezpečení).

kanalizace

Místní část obce Dolní Hořice – Horní Hořice se nachází ve vnějším pásmu hygienické ochrany II. stupně. Jedná se o ochranné pásmo vývěru – OP Rutice. Vnitřní PHO II.stupně OP Rutice zasahuje do jižního kraje obce.

Horní Hořice mají vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub o profilech DN 400 a DN 600 a má celkovou délku 0,45 km. Zaústěna je do místní vodoteče.

Splaškové vody jsou předčištěny v biologických septicích, jejich přepady jsou zaústěny do jednotné kanalizace. Zbylé splaškové vody (10 %) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyváží k likvidaci na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody (90 %) jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí, která je ve správě obce. Zbylé vody (10 %) jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2002. V současné době obec žádá o nové Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod.

Horní Hořice mají vypracovanou Urbanistickou studii z r. 1995.

Vzhledem k velikosti této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chýnov.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Variantně je možné uvažovat s rekonstrukcí a dobudováním kanalizace s napojením na ČOV Dolní Hořice.